



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ				
OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	POZNÁMKA
101	PŘEDSÍŇ	2,22	PVC	PVC SOKL
102	KUCHYŇ	14,40	PVC	PVC SOKL , KER. OBKLAD V. 600 mm A 1500 mm
103	POKOJ	15,40	PVC	PVC SOKL
104	POKOJ	13,60	PVC	PVC SOKL
105	KOUPELNA	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD V. 2000 mm

LEGENDA

**PK** KOTEL PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ  
KOMBINOVANÝ - NAPŘ. BAXI - LUNA PLATINUM +24  
TEPELNÝ VÝKON VYTÁPĚNÍ 2,4 - 24,0 kW  
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW  
SPOTŘEBA PLYNU - 0,40 - 2,61 M3/HOD  
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01  
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ  
KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE Ø60/100  
VYVĚST NAD STŘECHU STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PRŮDUCHEM

TEPELNÁ ZTRÁTA - 7,2 kW  
TEPLOTNÍ SPÁD - 75/55°C  
TLAKOVÁ ZTRÁTA - 20,0 kPa

OBJEDNATEL/STAVEBNÍK	ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ING.DANA PEIKERTOVÁ  NAD PLYNÁRNOU 1100/1 747 14 LUDGEŘOVICE	ING.DANA PEIKERTOVÁ  NAD PLYNÁRNOU 1100/1 747 14 LUDGEŘOVICE	
STAVBA		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
		STUPEŇ PD PRO REALIZACI STAVBY	
		MĚŘÍTKO 1 : 50	DATUM 02/2022
OBSAH	PŮDORYS BYTU	VÝKRES Č.	KOPIE Č.
DÍL	D1.4 - 01 - VYTÁPĚNÍ	02	