



PŘÍVOD

STOŽÁR Č. 61

STOŽÁR Č. 59

STOŽÁR Č. 55

STOŽÁR Č. 53

ROZVÁDĚČ RVOO 692/2

VILAPARK

Vypracoval Libuše Svoinská	Zodp. projektant Ing. Macháčková	Tech. kontrola Ing. Macháčková	
<i>Libuše Svoinská</i>	<i>Macháčková</i>	<i>Macháčková</i>	

POZNÁMKA

Rozvodnice bude plastová typová skříň 11150x1080x470mm
+ podstavec + základ

Krytí IP44/IP20

Ochrana před úrazem el. proudem při poruše :
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 2

Výrobce např. WAROS s.r.o. Ostrava

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				Ing. Macháčková	Macháčková
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEČ	OSTRAVA	DATUM	10/2015
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Městský obvod Ostrava - Jih				
AKCE	REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉ SMYČKY KLÁŠTERSKÉHO ul. PROSKOVICKÁ, OSTRAVA - VÝŠKOVICE				
SO 401 Přeložka a ochrana veřejného osvětlení					
VÝKRES				PŘÍLOHA	SOUPRAVA
ROZVÁDĚČ RVO 692				6	