



MARK VALA s.r.o.
Josefská 516/1
602 00 Brno - město

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO VYDÁNÍ / DNE

1111486003

Panoš / 800 850 860

Ostrava 18.11.2020

Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. vydané k PD pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **Rekonstrukce plotu MŠ Předškolní 1**

Kat. území: **Výškovice u Ostravy**

Parc. číslo: viz PD

Č. map. listu: Viz.PD

Předložené podklady:

Žádost, PD

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí s předloženou PD pouze** za předpokladu **dodržení podmínek níže uvedených:**

- Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV a 1-45kV AC, připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s.)
- Nutno dodržet prostorovou normu při křížení s podzemním vedením (ČSN 73 6005) a hloubku uložení podzemního kabelu NN.
- Stávající vedení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. bude stavbou nedotčeno, jak je uvedeno v PD.
- Napojení k el. energii nebo změnu rezervovaného příkonu je nutné řešit podáním žádosti o připojení.
- Upozorňujeme, že přeložky zařízení distribuční soustavy musí být řešeny podle ustanovení zákona č.458/2000Sb., §47, kde je mimo jiné uvedeno, že přeložku zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Vlastnictví zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky se nemění.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava