

LEGENDA ELEKTRO :

- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ IP43, řaz.5, v = 1,2m
- KRABICE SVORKOVACÍ IP 43
- KRABICE SVORKOVACÍ pr. 100

40x15 KABELOVÁ TRASA V LIŠTÁCH 40x15mm

A Přisazené, průmyslové, prachotěsné svítidlo s ochranným košem LED 8W IP54

B LED-1L12C03/IN-172 IP65 9W , IP65
Přisazené, průmyslové, prachotěsné svítidlo s ochranným košem IP65

D LED svítidlo 12W s integrovaným pohybovým čidlem 360°, stropní,

E LED svítidlo 12W s integrovaným pohybovým čidlem 180°, nástěnné

No AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVÍTIDO s funkcí autotestu, LED, doba autonomie 1/3h volitelná, 230 VAC, univerzální montáž

PICTOGRAM - SMĚR ÚNIKU

EL. rozvody osvětlení

Silové a zásuvkové rozvody

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí	:	3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava	:	3+N+PE, TN-S,
Ochrana před NDN:		samočinným odpojením od zdroje v nastaveném čase
Vnější vlivy prostředí		
ČSN 332000-5-51 ed.3:		viz technická zpráva

D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT: Karel Chytil	AUTORIZACE:	**Karel Chytil & syn** projektování el.zařízení IČO 640 82 351 Korunní 822/63, Ostrava mob.: 724 978 547	
KATASTR.ÚZ: Ostrava – Hrabůvka	KRAJ: Moravskoslezský		
Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava			
AKCE: Ostrava – Hrabůvka, Jubilejní 29/386 OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.		ZAK. ČÍSLO:	22-01-01
		DATUM:	01/2022
OBSAH: PŮDORYS 1.PP. - ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU: D.1.4.4.02