









"A"



LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

-  domácí telefon s dvojitým vyzváněním
-  TL. TABLO S KÓD. KLAVESNICÍ + stříška + jmenovka na zed'
-  tlačítko otevírání dveří v = 1,4m
-  el.zámek
-  KI 68
-  svorkovaci krabice zvonkové tlačítko do KP 68

POZNÁMKA:

Funkce zvonění od dveří bytu vyžaduje třídrátové sběrnice namísto dvoudrátové.
Každý telefon musí být předem upraven na přídatné vyzvánění.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE :

Provozní napětí : 3x230V/400V/12V, 50 Hz
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,

Vnější vlivy prostředí

ČSN 332000-3.5.7 : viz techn. zpráva

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje
a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3.

D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT:	Karel Chytil	AUTORIZACE:	
KATASTR.ÚZ:	Ostava - Hrobůvka	KRAJ:	Moravskoslezský
Investor:	Statutární město Ostava, Prokešovo nřm. 1803/8, Ostava		
Účel:	Ostava - Hrobůvka, Jubilejní 29/386		
BD V.Č.	OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH		
BD V.Č.	PŘÍPOJEK K B.J.		
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP. - DOM. TELEFONY		
	A ZVONKOVÁ SIGNALIZACE		
MĚŘÍTKO:		čís.výřesu:	D.1.4.4.06
DATUM:			

