



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 23. února 2015

Naše zn.: 8.3/8025/1793/15/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

WAMP IN s.r.o.

Slavíkovců 15a

709 00 OSTRAVA

Datum: 9. března 2015

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
pro účely stavebního řízení

Stavba : Komplexní zateplení domů VI. Vlasákové 2,4,6 Ostrava-Bělský les  
Katastr : Dubina u Ostravy  
Parcela : 143, 142, 141  
Ulice : Vlasty Vlasákové  
Investor : SMO MOB Ostrava - Jih

V zájmovém území se nacházejí vodovodní řad DN 100 a kanalizace DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Jejich informativní umístění je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.
2. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

09

729 71 Ostrava Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy:

Situace