

Wamp in, s.r.o.  
Slavíkovců 449, 15a  
709 00 Ostrava

Vaše značka

Naše značka  
1073408487

Vyřizuje/linka  
Půček/840840840

Místo odeslání/dne  
Ostrava 7.4.2014

ČEZ Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy, podle oprávnění daného jí ustanovením § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, uděluje stavebníku

**Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.**

**Stavebník:** SMO Mob Ostrava – Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

**Název stavby:** Komplexní zateplení domů Vlasty Vlasákové 2, 4, 6,

**Kat.území:** Hrabůvka

**Parc.číslo:**

prováděnou v ochranném pásmu tohoto zařízení DS ČEZ Distribuce, a.s.:

**Zemní kabelové vedení NN 0,4 kV**

- dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (např. zák. 458/2000Sb., ČSN 73 6005 - prostorová norma).
- Před zahájením zemních prací budou vytyčena veškerá podzemní kabelová vedení
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení budou prováděny ručně.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Nebudou-li splněny všechny podmínky uvedené v příloze, má se za to, že souhlas s činností prováděnou v ochranném pásmu nebyl vydán!

**Toto stanovisko má platnost 1rok od data vydání.**

**Přílohy:** podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení  
S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič  
Vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN  
ČEZ Distribuce a.s.

**ČEZ Distribuce, a. s.,**


Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

**PODMÍNKY PRO ČINNOST V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY  
ČEZ DISTRIBUCE A.S.**

**U podzemních vedení**

- a) Před zahájením zemních prací stavebník vytýčí přesnou polohu podzemního vedení přímo na staveništi, a to - --  
odměřením vzdáleností podzemního zařízení od pevných bodů podle okótovaného výkresu prokazatelně předaného stavebníku jako součást tohoto souhlasu s činností.  
zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu pracovníkem ČEZ Distribuční služby s.r.o., které lze objednat 15 dní předem
- b) Stavebník seznámí s polohou vedení prokazatelně pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práce blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 34 31 08 a PNE 38 08 00 .
- c) Při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu.
- d) Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s obnaženým kabelem zajistí přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. p. Tomáš Přeček tel 591 114 512 a požádá o přerušení napětí v kabelu.
- e) Obnažení nevytýčených energetických zařízení stavebník okamžitě ohlásí ČEZ Distribuci a.s. na telefonní číslo **840 850 860** a s pokračováním prací vyčká do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN 35 98 02 – 06/116.
- f) Před zakrytím obnaženého kabelu stavebník vyzve pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. Tomáš Přeček tel 591 114 512 bude proveden zápis do stavebního deníku stavebníka. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakryty!
- g) Na vytýčenou trasu podzemního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy musí být upraveny podle pokynů ČEZ Distribuce a.s..
- h) Stavebník okamžitě ohlásí ČEZ Distribuce a.s. na telefonní číslo **840 850 860** každé poškození zařízení distribuční soustavy, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.
- i) Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí stavebník.
- j) Další podmínky:

Tento souhlas má platnost 6 měsíců od data jeho vydání.



Ing. Miroslav Broskevič  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava  
ČEZ Distribuce

**PODMÍNKY PRO ČINNOST V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY  
ČEZ DISTRIBUCE A.S.**

**U nadzemních vedení**

- a) Stavba bude situována tak, aby žádná její část včetně dočasných zařízení staveniště nebyla od svislé roviny krajních vodičů na obě strany, blíže než **7 metrů**, měřeno kolmo od vedení.
- b) Stavebník si sám v terénu vhodným způsobem vyznačí dané ochranné pásmo a toto vyznačení bude udržovat po celou dobu stavby.
- c) Do vzdálenosti 7 metrů od svislých rovin krajních vodičů na obě strany (měřeno kolmo na vedení) nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení energetické společnosti.
- d) Před zahájením stavby určí prokazatelně osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů vydaných pro práci v blízkosti vodičů pod napětím a prokazatelně poučí pracovníky na stavbě o nebezpečí při práci v blízkosti vodičů a povinnosti dodržovat vzdálenosti podle ČSN 34 31 08.
- e) Stavebník okamžitě ohlásí ČEZ Distribuci a.s. na telefonní číslo **840 850 860** každé poškození jejího zařízení, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.
- f) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby ve kterékoli poloze byly všechny její části mimo ochranné pásmo el. vedení. Jiná zařízení, která nemají povahu jeřábu lze používat i v ochranném pásmu jsou-li opatřena tak, že žádná jejich část se v žádném případě nemůže přiblížit k vodičům (živým částem) blíže než 3 metry. Při pracích nebo pobytu v blízkosti el. zařízení se nesmějí osoby bez elektrotechnické kvalifikace přiblížit tělem (zvednutou nebo předpaženou paží) ani předmětem k nekrytým částem vedení blíže než 2 metry. Dále je v ochranném pásmu zakázáno skladovat hořlavý materiál (ČSN 33 33 00 čl. 4.25), provádět výkopové práce ohrožující stabilitu podpěrných bodů nebo funkci uzemňovací soustavy, stříkání vodou a podobné činnosti s následkem ohrožení bezporuchového provozu vedení nebo bezpečnosti osob.
- g) V průběhu stavby a dále po dobu životnosti el. vedení musí být umožněn vstup a výjezd k el. zařízení přes nemovitosti dotčené vedením za účelem jeho údržby a oprav - § 25 Zák. č. 458/2000 Sb.
- h) Za případné škody způsobené provozem vedení VN v prostoru stavby, nebude po ČEZ Distribuci a.s. požadována stavebníkem náhrada škody.
- i) Vznikne-li neodkladná nutnost vypnutí el. vedení z důvodu požáru, živelné události a podobně, stavebník okamžitě požádá na tel. **840 850 860** o zajištění vypnutého stavu. Plánovanou odstávku el. zařízení z důvodu stavby nebo stavební údržby zajistí v termínech daných Zák. 458/2000 Sb. rovněž ČEZ Distribuce a.s. na stejném tel. čísle.
- j) Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor (dodavatel) stavby.
- k) Další podmínky:

Tento souhlas má platnost 6 měsíců od data jeho vydání.

Jaromír Půček  
Technik poskytování sítí  
ČEZ Distribuce a.s.