

LEGENDA

1xBP	PODLOŽKA- 2X BETON JÍMACÍ TYČ JT2000 SVORKA JÍMACÍ TYČE SZ
○	SVORKY SS, SK,SO, OP1
⑧	SVORKY SZ

POZNÁMKA

Metoda valící se koule,ochranný úhel
Třída LPS - III
Velikost ok - 15x15m
Jímací vodič AlMgSI -8mm doplněný oddáleným jímačem a náhodným jímačem
rozteč svodů -co 20m pravidelně
Počet svodů - 2ks
Druh uzemnění - stávající - vyhovuje dle RZ

966/2	967/4	968/6

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel	Vypracoval: Ing. Kolmáš	Kreslil: Ing. Kolmáš	Wamp in
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka		
Akce	KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ DOMŮ VČ. GO STŘECHY A OPRAV VZT, VSTUPŮ	Stupeň	DPS
		Datum	05/2015
Místo stavby	VI. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský Les	Zak. číslo	VII/2015
Část	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: E.4.2
Obsah	PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD		