


LEGENDA

- 1xBP PODLOŽKA-2X BETON
- JIMACÍ TYČ JT2000
- SVORKA JIMACÍ TYČE SZ
- SVORKY SS, SK, SO, OP1
- SVORKY SZ

POZNÁMKA

Metoda valící se koule, ochranný úhel
Třída LPS - III
Velikost ok - 15x15m
Jimací vodič AlMgSi - 8mm doplněný oddáleným jmačem
a náhodným jmačem
rozeč svodů -co 20m pravidelně
Počet svodů - 2ks
Druh uzemnění - stávající - vyhovuje dle RZ

966/2	967/4	968/6
-------	-------	-------

Zodp. projektant:		Vypracoval:		Kreslil:				
Ing. Miroslav Pytel		Ing. Kolmáš		Ing. Kolmáš				
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka							
Akce	KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ DOMŮ VČ. GO STŘECHY A OPRAV VZT, VSTUPŮ							
Místo stavby	VI. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský Les							
Část	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							
Obsah	PŮDOROVY STŘECHY - HROMOSVOD							
								
						Stupeň	DPS	
						Datum	05/2015	
						Zak. číslo	VII/2015	
						Měřítko:	Číslo výkresu:	
1:100		E.6.2						