



LEGENDA

- 1xBP PODLOŽKA - 2X BETON
JIMACÍ TYČ JT2000
- SVORKA JIMACÍ TYČE SZ
SVORKY SS, SK, SO, OP1
- SVORKY SZ

POZNÁMKA

Metoda valíci se koule, ochranný úhel
Třída LPS - III
Velikost ok - 15x15m
Jímací vodič AlMgSi -8mm doplněný oddáleným jimačem
a náhodným jimačem
rozteč svodů -co 20m pravidelně
Počet svodů - 2ks
Druh uzemnění - stávající - vyhovuje dle RZ

966/2	967/4	968/6
-------	-------	-------

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Pytel		Ing. Kolmáš		Ing. Kolmáš	
Investor	SMO MOB Ostrava - Jin, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ DOMŮ VČ. GO STŘECHY A OPRAV VZT, VSTUPŮ				
Místo stavby	VI. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský Les				
Část	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
Obsah	PŮDOROVY STŘECHY - HROMOSVOD				
Stupeň			DPS		
Datum			05/2015		
Zak. číslo			VIII/2015		
Měřítko:			Číslo výkresu:		
1:100			E.2.2		