





T: 10.11.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o souhrnné vyjádření k DSP:


**„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou“.**


ODK/87818/17/562


Ing. Roman Fildán, Orlová - Lutyně

Majetková správa	Vyjádření
<u>Místní komunikace</u>  Datum: 10.11.2017 Podpis:  Ing. Miroslav Holenka	<p>Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.</p> <p>Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.</p> <p>Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.</p> <p>Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.</p> <p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
<u>Veřejná zeleň</u>  Datum: 30.10.2017 Podpis:  Bc. Angela Bandalová	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. <b>Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061</b></li><li>- Přesadbu dřevin, které patří do seznamu výsadeb IZO, je nutné konzultovat předem s MMO odborem strategického rozvoje. Kácení vzrostlých dřevin je nutné řešit předem s ÚMOB O-Jih.</li><li>- Dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.</li></ul>



Majetková správa	Vyjádření
	Upravené plochy budou předány správci VZ.
<u>Ostatní správa</u>  Datum: 30.10.2017 Podpis:  Miroslava Humpolíková	Bez připomínek.



  
**Mgr. Daniel Jeřábek**  
vedoucí odboru dopravy  
a komunálních služeb