



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.: OKAS-3811/TSÚ/SI
Ze dne: 22. července 2015
Naše zn.: 8.3/8025/6486/15/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
Fax.: 596 118 217
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 29. července 2015



Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 OSTRAVA

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Výstavba cyklostezky a chodníků na ulici Podhájí v Ostravě
Katastr : Ostrava - Hrabůvka
Parcela : -
Ulice : Podhájí

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80 – DN 400 a kanalizací DN 300 - DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Jejich vytyčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103. V blízkosti zájmového území se nalézají 2. stupeň ochranného pásma vodního zdroje Zábřeh – II. vodovod.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Dokumentace pro řízení o povolování stavby nám bude předložena k odsouhlasení. V ochranném pásmu vodního zdroje je nutné respektovat podmínky rozhodnutí NVMO OVLHZ č. 167/88 ze dne 20.6.1988.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:
Situace

