



T: 06.11.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o souhrnné vyjádření k DSP:

„Parkoviště Volgogradská, dílčí část 2“.

ODK/86075/17/548

Ing. Roman Fildán, Orlová-Lutyně

Majetková správa

Vyjádření

Místní komunikace

Datum: 6.11.2017

Podpis:

Ing. Miroslav Holenka

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.

Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.

Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.

Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.

V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.

V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.

Omezení parkovacích míst bude pouze po nezbytně nutnou dobu.

Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.

Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.

Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.

Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.

Veřejná zeleň

Datum:


27.10.2017

Podpis:


Bc. Angela Bandolová

- Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. **Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061**
- Kácení dřevin v rámci stavby je nutné řešit předem s ÚMOB O-Jih.
- Parkovací místa umístěná v blízkosti vzrostlých dřevin mohou být znečišťována spadem listů, medovice, drobných větviček. Tyto případy nejsou důvodem pro případné požadavky na jejich odstranění.



| Majetková správa | Vyjádření |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.- Upravené plochy budou předány správci VZ. |
| <u>Ostatní správa</u> Datum: 25.10.2017 Podpis:  Miroslava Humpolíková | Bez připomínek. |




Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb