



Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: JIH/112311/22/OŠK/Hli
Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hlisníková
Telefon: +420 599 430 267
Fax:
E-mail: pavlina.hlisnikovska@ovajih.cz

Datum: 28.11.2022

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
- zde -

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **VZ 81.22 „Výměna výtahu ve školní jídelně při ZŠ Šeříková 33 v Ostravě - Výškovicích“**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 25. 11. 2022 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel dle § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Dobrý den je možné na výtahu použít jednokřídlé ruční dveře se světlou šířkou 1000 mm? Pro obslužnost výtahu je to lepší.
Odpověď č. 1	V zadání je uveden požadavek na ruční dvoukřídlé dveře se sklopnou lištou. Trváme na uvedeném zadání.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.