



ŘEZ 1-1



ŘEZ 1-1*



LEGENDA



provedení nové svislé hydroizolace suterénu vč. podřezání obvodového zdiva

- výkop a vybourání cih. přízátky viz bourací práce,
- podřezání zdiva s vložením izolační vrstvy na bázi polyetylénu příp. sklolaminátu
- očištění, vyspravení a vyrovnání podkladu vyspráv. maltou (100% ploch),
- fabionek -dobetonávka
- provedení nové svislé hydroizolace z asfaltových pásů s pečlivým napojením na vodorovnou izolaci, izolace vyvedena 50-100 mm nad upravený terén
- izolace vyvedena 50-100 mm nad upravený terén
- ochrana izolace novou folií, na fasádě ukončovací lišta
- zpětné po vrstvách 300 mm hutné záspy původní prohozenou sypanou zeminou, 1/3 výkopu zásep štěrken



drenáže

při obnažení základ. pásu prověření možnosti položení drenáží d=125 mm, délka 75,5 bm (pod napojením vodor. izolace suterénu) s obsahem štěrku fr.8-16 mm s celobvod. geotextilií a napojení do stáv. šachtic (úprava), na dešťovou kanalizaci v místě dešťových svodů dle skutečnosti



okapový chodník

položení původních očištěných betonových dlaždic a tvarovek do struskopískového lože se spádem od budovy, výměna do 10% plochy,
chodník dlažba 500/500 - délka 61,0 bm
žlab - tvarovky š=500 mm - délka celkem 47,0 bm



sokl

- oklepání cementové omítky v dotčeném úseku
- vyrovnání podkladu jádrovou vápenocem. lehčenou omítkou, vyspravení s použitím arm. tkaniny
- nová mozaiková omítka středně zrnná, barva šedočerná
- skladba viz Technická zpráva



interiér

- po očištění vč. proskrábání spár, vyspravení a zaespárování, vyrovnání podkladu budou provedeny sušící nebo sanační omítky (systémové řešení), viz v.č.3 Půdorys-nový stav a Technická zpráva
- **částičně provedeno**
- provedení nových maleb s nízkým difúzním odporem

ZMĚNA 2018

Zodp. projektant:		Vyracovali:		Kreslil:	
ing. Miroslav Pytel		ing.Vlasta Vargová		Ing. Ivana Hrbáčková	
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	IZOLACE PROTI ZMENÍ VLHKOSTI VČ. OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK V BYTOVÉM DŮMĚ				
Místo stavby	Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka				
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Obsah	ŘEZ 1-1 - nový stav				

