



POZNÁMKY K CHL

- prostory knihovny, baletního sálu a skladu občerstvení chlazeny vnitřními podstropními, popř. nástěnnými klimajednotkami
- servisní dvířka v podhledu - předmětem stavební části
- venkovní kondenzační jednotky umístěny na střeše objektu
- kondenzační jednotky osazeny na podkladních gumových blocích
- rozvody CHL z měděného potrubí opatřeného izolací Armaflex
- hl. jištěné el. přívody k CHL zařízení - předmětem profese ELE
- odvody kondenzátů z CHL zařízení - předmětem profese VZT, CHL
- veškeré stavební prostupy, zapravení a jiné stavební práce - předmětem stavební části
- nutná koordinace rozvodů se všemi dotčenými profesemi ELE, MaR, VZT, CHL a stavební částí

LEGENDA

	přívod čerstvého venkovního vzduchu
	přívod upraveného vzduchu
	odvod znehodnoceného vzduchu
	výfuk odpadního vzduchu do venkovního prostoru
	tepelná izolace
	stávající VZT potrubí
	stávající VZT potrubí určené k demontáži
	rozvody CHL
	protipožární izolace (PI)
PK, PU	požární klapka, požární stěnový uzávěr
	vířivý anemostat - přívod
	obdélníková vyústka - odvod
	talířový ventil - přívod
	talířový ventil - odvod
DM	dveřní mřížka
SM	stěnová mřížka
RZV	rozvaděč
RK, UK	regulační, uzavírací klapka
EO	elektrický ohřívač vzduchu
R.V.	revizní dvířka

Tato PD je zpracována v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby. Podrobné technické řešení bude zpracováno v dalším stupni PD - dodavatelské dokumentace stavby.

Gen. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Petr Polách, CSc.	Ing. Jiří Křivka	Ing. Petr Polách, CSc.
Zadavatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava		
Investor	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava		
Místo stavby	Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		

AIR TECHNOLOGY
Čajkovského 4235/47, 690 01 Hodonín, IČO 25302248
Tel.: 518 321 001, Fax.: 518 344 169
e-mail: projekce@airtechnology.cz, www.airtechnology.cz

Akce

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

SO/ PS

Svazek

D.1.4.b ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB

D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Číslo zakázky	TP.17.47022
Datum	01/ 2018
Formát	10A4
Revize	00
Stupeň	DPS
Měřítko	1:50

Název výkresu: **PŮDORYS STŘECHY, část A - CHL, VZT**

Číslo výkresu: **D.1.4.b-03**

Paré: