




- LEGENDA:
- stávající jímání vedení FeZn Ø8mm
 - - - nové jímání vedení FeZn Ø8mm
 - JT ● pomocný jímáč FeZn min. Ø16mm
 - SZ ● svorka zkušební
 - XX ● svorka – připojovací, křížová, spojovací
 - ⏏ uzemnění
 - PV ● Podpěra vedení na ploché střeše

- POZNÁMKY:
- Na objektu je umístěna stávající mřížová jímací soustava včetně svodů a pomocných jímáčů.
 - Na objektu je provedena mřížová jímací soustava velikost ok cca. 15x15m s pomocnými jímáči délky. Po obvodu střeše je provedeno okružní vedení. Mříž je připojena k jímací soustavě drátem FeZn 8mm.
 - Na střeše objektu bude instalováno nové el. zařízení VZT – pro nová zařízení budou doplněny nové pomocné jímáče a napojeny na stávající soustavu LPS.
 - Všechny zkušební svorky budou opatřeny trvalým značením.
 - Všechny vedení jímací soustavy a svody budou provedeny z vodiče FeZn 8mm.
 - Vzdálenost podpěr vedení na střeše ne větší jak 1m (doporučení 0,7m), budou použity podpěry pro uchycení na ploché střeše z železnou krytinou (stávající typ).
 - Přesné umístění jímáčů tyčí bude provedeno dle umístění kima jednotek dodržení dosahové vzdálenosti minimálně 500mm.



Gen. projektant	Zdroj. projektant	Vypracoval	Kontrola	 Okružní ul. 42/617, 602 01 Hustopeče, IČO 2530248 Tel.: +420 225 980 000, Fax: +420 225 980 001 e-mail: projekce@airtechnology.cz, www.airtechnology.cz
	Ing. Petr Buchlovský	Ing. Petr Buchlovský	Ing. Petr Buchlovský	
Zadávatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava			
Investor	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava			
Místní stavby	Dr. Martinka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
Alce				
Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO				
				
SO PS				
Svazek				
D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika				
D.1.4.e Měření a regulace				
Název výkresu				
PŮDORYS STŘECHY, část A - CHL, VZT, LPS				
D.1.4.d-07				