

Poznámka :





Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými kabely typové řady CXKH-R, jenž budou uloženy na povrchu v bezhalogenových lištách LHD v chodbách a ve zbylé části pevně pod omítkou.

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHŮ	STROPY	OSTATNÍ
01	CHODBA	8,36	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OPRAVA OMÍTEK 15-20% MALBA SOKL KERAMICKÝ	OPRAVA OMÍTEK 15-20% PENETRACE PODKLADU MALBA	NOVÉ DVEŘE 900/1970mm NOVÉ DVEŘE 1450/1970mm VČETNĚ ZÁRUBNÍ
02	SPRCHA	1,31	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OMÍTKA VÁPENNÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD v.2200mm	OPRAVA OMÍTEK 15-20% PENETRACE PODKLADU MALBA	NOVÉ DVEŘE 700/1970mm VČETNĚ ZÁRUBNĚ
03	WC	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OMÍTKA VÁPENNÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD v.1600mm	OPRAVA OMÍTEK 15-20% PENETRACE PODKLADU MALBA	NOVÉ DVEŘE 700/1970mm VČETNĚ ZÁRUBNĚ
04	VÝMĚNÍK	29,04	VYROVNÁNÍ A PŘÍPR.POVRCHU NOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA SOKLOVÁ LIŠTA PLAST VÝŠKA 80mm	OPRAVA OMÍTEK 15-20% PENETRACE PODKLADU MALBA	OPRAVA OMÍTEK 15-20% PENETRACE PODKLADU MALBA	
05	SKLAD	32,13	VYROVNÁNÍ A PŘÍPR.POVRCHU NOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA SOKLOVÁ LIŠTA PLAST VÝŠKA 80mm	OPRAVA OMÍTEK 15-20% PENETRACE PODKLADU MALBA	OPRAVA OMÍTEK 15-20% PENETRACE PODKLADU MALBA	
06	PŘEDSÍŇ,ŠATNA	12,15	VYROVNÁNÍ A PŘÍPR.POVRCHU NOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA SOKLOVÁ LIŠTA PLAST VÝŠKA 80mm	OPRAVA OMÍTEK 20-30% MALBA KERAMICKÝ OBKLAD v.1600mm V OKOLÍ UMÝVADLA	OPRAVA OMÍTEK 15-20% PENETRACE PODKLADU MALBA	NOVÉ DVEŘE 800/1970mm VČETNĚ ZÁRUBNĚ

LEGENDA ZNAČEK

-  VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
-  PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
-  VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44
-  JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44

LEGENDA SVÍTIDEL

C - LED SVÍTIDLO 2000 - 840 HF, 1950 lm, IP65

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul. Záhumenní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467		<div></div>	
PROJEKTANT SPECIALISTA : MAREK SEIFERT <i>MS</i> PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ		Dr. Martínka 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz			
INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka					
STAVBA: k.ú. Hrabůvka, parcela č. 864 OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ VČ. ROZVODŮ V ZŠ PROVAZNICKÁ 64, OSTRAVA-HRABŮVKA				DATUM:	01/2022
				FORMÁT:	4 x A4
				STUPEŇ:	DPS
OBJEKT:				ČÍSLO PARÉ:	<div></div>
ČÁST: D.1.4. TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ARCH. ČÍSLO: 4898	<div></div>
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 1.PP				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 03