



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30. 10. 2017

Naše zn.: 6.3/8025/11905/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

PROINK, s.r.o.

Starobělská 1133/5

700 30 OSTRAVA

Datum: 24. 11. 2017

### Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava - Hrabůvka  
Katastr : Ostrava - Hrabůvka  
Parcela : 226/5  
Ulice : Jubilejní  
Investor : SMO, MOh Ostrava-Jih

Jedná se o regeneraci veřejných prostor sídliště Jubilejní kolonie včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. Srážkové vody budou částečně zasakovány, částečně odváděny spádováním povrchů do stávajících uličních vpustí. Navýšení množství odváděných srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu  $Q = 2,32 \text{ l.s}^{-1}$ .

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80, DN 100 a kanalizací DN 200 – DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodu v ulici Jubilejní v rámci akce *Oprava vodovodních řadů oblast Zlepšovatelů-Moravská, I. část – Hrabůvka*, stavby doporučujeme koordinovat.


S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat skládky materiálu, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
5. Veškeré nově navrhované objekty (sloupy VO, výsadba dřevin, dopravní značkyaj.) budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

6. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

  
Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:  
Dokumentace  
Situace



