

Vaše značka.: 2017"

Naše značka: 39260/TDC/17Kr

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa
Tel.: 59 740 2900
Fax: 59 740 1095
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 27.11.2017

platnost vyjádření: 2 roky

PROINK s.r.o.

**Starobělská 5/1133
700 30 Ostrava - Zábřeh**

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „**Regenerace sídliště Ostrava – Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava – Hrabůvka**“

Žádost o vyjádření ke stavbě

Stavbou dojde k dotčení trasy trakčních kabelů tramvajové dráhy.

Stavba bude provedená dle níže uvedených podmínek:

1. práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005,
2. před zahájením prací si stavebník za úhradu u správce zařízení (p. Novák Jaromír tel. 597402160, email. jaromir.novak@dpo.cz) objedná vytyčení tras kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení tramvajové dráhy – o vytyčení a technických opatřeních vůči drážnímu zařízení (trakční kabelové soubory) bude proveden zápis do stavebního deníku. Pro určení hloubky uložení trakčních kabelů provede stavebník kopanou sondu na své náklady.
3. trakční kabely budou pod navrhovaným vjezdem chráněny a to uložení do půlených plastových chrániček s překrytím min. 1m na obě strany uložených na betonovém loži a s následným celkovým obetonováním v min. hloubce dle platných ČSN, popř. bude nad kabely vybudována betonová roznášecí deska,
4. trakční kabely budou pod zpevněnou plochou chráněny a to uložení do půlených plastových chrániček,
5. zákaz manipulovat s trakčními kabely pod napětím – pro manipulaci nutno domluvit napětíovou výlukou.
6. případně obnažené kabely budou mechanicky zajištěny před nepovoleným průhybem - práce, kdy budou trakční kabely obnaženy, musí být prováděny ručně a v období, kdy teplota okolí bude **min. + 5°C**. Kabely pod napětím budou označeny bezpečnostní tabulkou č. 0108,
7. pracovníci provádějící výkopové a montážní práce v blízkosti drážního zařízení (kabely a rozvodné skříně) budou předem prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb, §4.
8. veškeré zemní práce ve vzdálenosti 1m na každou stranu od krajního kabelu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanických prostředků,
9. na vyznačenou trasu kabelů nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho

provozu, nesmí být měněna úroveň terénu a zařízení musí být po celou dobu stavby přístupné opravám,

10. mimo vozovku nebudou trakční kabely přejížděny vozidly nebo stavebními mechanizmy, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany bude předem projednán s provozovatelem (Novák Jaromír tel.597402160),
11. po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude drážní zařízení DPO přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby,
12. každé zjištěné nebo způsobené poškození kabelů nebo zařízení DPO bude okamžitě ohlášeno na dispečink dopravní cesty DPO tel. 59 740 1330,
13. po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně realizací předmětné akce vzniknou,
14. neručíme za žádné škody ani úrazy, které by mohly vzniknout provozem našeho zařízení na zařízení stavebníka, stavebníkovi nebo třetí osobě, ledaže by bylo nalezeno prokazatelné zavinění zaměstnancem DPO,
15. před záhozem kabelové trasy DPO budou správci zařízení DPO (p. Novák Jaromír tel. 597402160, email. jaromir.novak@dpo.cz) vyzváni ke kontrole uložení, zda nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu správce zařízení DPO s uložením bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si DPO právo nechat inkriminované místo na náklady provádějící organizace místo znovu odkrýt.

S přátelským pozdravem

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

69


Jiří Boháček

vedoucí odboru dopravní cesta