



PROINK s.r.o.
projekční inženýrská kancelář
David Gavenda
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava - Zábřeh

Váš dopis značky
e-mail

/ ze dne
24.10.2017

Naše značka
24307/Pet/081117-1

Vyřizuje / tel.
Petrovský /
725 808 965

V Ostravě dne
08.11.2017

jiri.petrovsky@veolia.com

**„Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava-Hrabůvka” -
vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního povolení a vyjádření k dotčení
tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s.**

Dle vámi předložené projektové dokumentace dojde na dvou místech k dotčení podzemních rozvodů tepla (předizolovaná potrubí v bezkanálovém uložení), které se nachází v majetku Veolia Energie ČR, a.s..

Souhlasíme s předloženou dokumentací pro stavební povolení stavby,

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotního zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu lokality o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušné lokality, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693



4. Na vytýčenou trasu teplotrenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotrenského zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s..

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotrenského zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.


V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotrenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku.

Sítě vám v terénu vytýčí: p. Rostislav Baletka mobil 602 541 294.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotrenského zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotrenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem


.....
Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Závod Distribuce a služby
Ostrava



Příloha: Bez přílohy.

