



Povodí Odry
státní podnik

Váš dopis zn.:

Ze dne: 18. 1. 2019

Naše zn.: POD/1294/2019/923/2/821.05

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel

Tel.: 596 657 271

E-mail: burel@pod.cz

Datum: 29. 1. 2019

PROINK, s. r. o.
Starobělská 1133/5
Ostrava – Zábřeh
700 30



POD000198507

Vybudování kanalizační přípojky z objektu č. p. 462, ul. Aviatiků, k. ú. Hrabůvka – stanovisko správce povodí pro potřeby stavebního povolení

Dne 18. 1. 2019 jsme obdrželi Vaši e-mailovou žádost týkající se zhotovení kanalizační přípojky k objektu č. p. 462 v Ostravě - Hrabůvce. Práce budou pobíhat na pozemcích 452 a 462/2 v k. ú. Hrabůvka. Uvedená lokalita se nenachází v blízkosti žádného vodního toku.

Předložený záměr si klade za cíl odvedení srážkových vod ze střechy objektu p. č. 462 v ul. Aviatiků. Záměr tvoří dva stavební objekty:

SO 01 Venkovní kanalizace – předmětem stavebního řízení je kanalizační potrubí DN 150 v délce 23,85 m (větev B). Ta bude odvádět vody ze střechy a bude navazovat na střešní svod.

SO 02 Vsakovací objekt – vsakovací objekt bude mít rozměry 8,4 x 4,8 x 0,61 m, retenční objem bude 24,6 m³. V doloženém HG posudku bylo uvedeno, že zasakování srážkových vod bude možné a vsakováním nebude ovlivněna kvalita podzemní vody a nebudou ovlivněny ani stávající jímací objekty a základy nemovitostí. Bylo doporučeno řešení vsakovacích boxů o velikosti vsakovací plochy cca 38 m² (je navrženo 40,32 m²).

Lokalita se nachází mimo záplavové území ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů sdělujeme, že vybudování kanalizační přípojky v uvedené nemovitosti v Ostravě – Hrabůvce bude možné.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0600 „Ostravice od toku Morávka po tok Lučina“. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Vybudování kanalizační přípojky z objektu č. p. 462, ul. Aviatiků, k. ú. Hrabůvka“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací