



**Povodí Odry**  
státní podnik

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 12. 4. 2018  
Naše zn.: POD/5687/2018/923/2/821.05  
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel  
Tel.: 596 657 271  
E-mail: burel@pod.cz  
Datum: 19. 4. 2018

Proink, s. r. o.  
Starobělská 1133/5  
Ostrava – Zábřeh  
700 30



POD000176679

**Kanalizační přípojky z objektu na ul. Aviatiků, k. ú. Hrabůvka – stanovisko správce povodí k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí**

Dne 12. 4. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost týkající se výstavby kanalizační přípojky pro objekt v k. ú. Hrabůvka, pozemky parc. č. 462/2, 452, 467/1, 462/10 a 469. Místo stavby se nachází ve vzdálenosti 450 m od levého břehu vodního toku Zyf v říčním km 0,8. Vodní tok Zyf je od tohoto úseku v naší správě.

V současné době je objekt odkanalizován do jímky na vyvážení. Jímka i přírodní potrubí jsou v havarijním stavu a neplní svou funkci.

**SO 01 Venkovní kanalizace** - jsou navrženy dvě větve venkovní kanalizace. Větev A nahradí stávající venkovní kanalizaci, bude zhotovena z potrubí PVC v délce 50,1 m a bude odvádět splaškové a část dešťových vod do kanalizace zakončené na ÚČOV Ostrava - Přívoz. Větev B bude odvádět srážkové vody ze střechy přes lapače střešních splavenin potrubím PVC v délce 24,85 m do vsakovacího zařízení.

**SO 02 Vsakovací objekt** – srážkové vody z části střechy budou odváděny do vsakovacího zařízení na parc. č. 462/2. Dno vsakovacího objektu bude v hloubce 3,2 m, rozloha vsakovací plochy pak 40,32 m<sup>2</sup>, jeho retenční objem bude 24,6 m<sup>3</sup>.

Lokalita se nachází mimo stanovené záplavové území ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Z hlediska odtokových poměrů za předpokladu kladného HG posudku k odkanalizování předmětného objektu v ul. Aviatiků v Ostravě – Hrabůvce nemáme námítky.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0600 „Ostravice od toku Morávka po tok Lučina“. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru "Kanalizační přípojky z objektu na ul. Aviatiků, k. ú. Hrabůvka" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".




Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem díličního povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

**Povodí Odry,**  
státní podnik 230  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

  
Ing. Břetislav T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací