



T: 27.04.2018

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vydání pro stavbu:

„Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul. Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka do veřejného kanalizačního řádu“.

ODK/32705/18/204


PROIN s.r.o, Ostrava - Zábřeh


Majetková správa	Vyjádření
Místní komunikace Datum: 19. 4. 2018 Podpis: Ing. Miroslav Holenka	<p>Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.</p> <p>Zásyp rýhy v místě chodníku bude z ŠD 0/63 nebo 0/32.</p> <p>Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.</p> <p>Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.</p> <p>Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK.</p> <p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
Veřejná zeleň Datum: 16. 4. 2018 Podpis: Ing. Veronika Staňková	<p>Dřeviny budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061</p> <p>Dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkypřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem (dodání ornice v potřebné míře) a oset parkovou travní směsí.</p> <p>Upravené plochy budou předány správci VZ.</p>



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb

Majetková správa	Vyjádření
Ostatní správa Datum: 16. 04. 2018 Podpis: Miroslava Humpolíková	Bez připomínek.




Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb