



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/009911/23/INV/PRCH

Sp. zn.:

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová

Telefon: +420 599 430 383

Fax:

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz

Datum: 25.01.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **VZ 86.22 Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 20. 1. 2023 a 23. 1. 2023 o vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 8	V zadavatelem poskytnutém Vzoru závazného návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 výzvy), jsou nečitelná některá ustanovení. Jedná se zejména o texty ve smlouvě označené zeleně (např. čl. I. odst. 4; čl. II odst. 3.; ...) Žádáme tímto zadavatele o poskytnutí nového vzoru smlouvy o dílo, pokud možno ve formátu .doc příp. převedeného do formátu .pdf – nikoliv skenu.					
Dotaz č. 9	Ve výkazu výměr, v záložce SO - Stavební část se nachází položky č. 60, 61 a 63:					
		60	K	070001000	Provozní vlivy	1,000
		61	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	1,000
		63	K	VRN PC001	Provoz investora	1,000
		Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má v rámci zmíněných položek oceněno. Případně prosíme o uvedení řízené ceny, která bude závazná pro všechny účastníky, a to především z důvodu porovnatelnosti cenových nabídek účastníků.				

Dotaz č. 10	Ve výkazu výměr, v záložce SO - Stavební část se nachází položka č. 62:					
	62	K	090001000	Ostatní náklady	---	1,000
	Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má v rámci zmíněné položky oceněno. Případně prosíme o uvedení řízené ceny, která bude závazná pro všechny účastníky, a to především z důvodu porovnatelnosti cenových nabídek účastníků.					
Dotaz č. 11	Ve výkazu výměr, v záložce SO - Stavební část se nachází položka č. 54:					
	54	K	034002000	Zabezpečení staveniště	---	1,000
	Žádáme zadavatele o specifikaci, jakým způsobem požaduje staveniště zabezpečit, respektive zdali se jedná o oplocení a označení stavby nebo je v rámci položky požadována fyzická či jiná ostraha staveniště.					
Dotaz č. 12	Ve výkazu výměr, v záložce SO - Stavební část se nachází položka č. 64:					
	64	K	VRN PC002	Přikrytí a stěhování nábytku	---	1,000
	Žádáme zadavatele o specifikaci rozsahu prováděných prací, respektive o specifikaci množství nábytku a určení plochy přikrytí.					
Dotaz č. 13	Ve výkazu výměr, v záložce SO - Stavební část se nachází položky č. 57, 58 a 59:					
	57	K	042002000	Posudky	---	1,000
	58	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	---	3,000
	59	K	044002000	Revize	---	3,000
	Žádáme zadavatele o specifikaci, o jaké Posudky, Zkoušky, Měření a Revize se konkrétně jedná. Dále předpokládáme, že se jedná o měrnou jednotku „kus“.					
Dotaz č. 14	Ve výkazu výměr, v záložce SO - Stavební část se nachází položka č. 23:					
	23	K	M009	demontáž + montáž kazetového podhledu, včetně části konstrukce, doplnění nosné konstrukce a kazet - 30% plochy	m ²	40,024
	Žádáme zadavatele o bližší specifikaci kazet podhledu.					
Dotaz č. 15	Ve výkazu výměr CHL (D.1.4.b) je pod př.58 uvedeno Vnitřní kazetová jednotka Qch=8,5kW vč. dekoračního panelu, infraovladače a čerpadla kondenzát, převodník ModBus RTU RS485 ks 1. Dle výkresu a tech. zprávy má kazetová jednotky mít chl. výkon 4,3 kW. Žádáme prověřit položku.					
Dotaz č. 16	Ve výkazu výměr VZT (D.1.4.c) je pod př.5 a 13 uvedeno Sekce – přívodní část ks 1. Domníváme se, že se jedná o duplikaci položky. Žádáme prověřit položku.					
Dotaz č. 17	Ve výkazu výměr VZT (D.1.4.c) je pod př.12 a 15 uvedeno Rozvaděč, řídicí jednotka ks 1. Domníváme se, že se jedná o duplikaci položky. Žádáme prověřit položku.					
Dotaz č. 18	Ve výkazu výměr VZT (D.1.4.c) je pod př.19 uvedena Protidešťová žaluzie - 25203445přívod ks 1. Žádáme prověřit rozměr položky.					
Dotaz č. 19	Ve výkazu výměr VZT (D.1.4.c) je pod př.50 uvedena Kruhová regulační klapka 500x315 mm ks 2. Žádáme prověřit tvar a rozměr položky.					
Dotaz č. 20	Ve výkazu výměr VZT (D.1.4.c) je pod př.65 uvedena Protipožární izolace, deska tl. 40 mm odolnost 30 min m2 35. Žádáme upřesnit, kde se daná izolace nachází a směr působení požáru (typ A nebo B).					

Dotaz č. 21	Ve výkazu výměr VZT (D.1.4.c) je pod pč.67 uvedeno Vyčištění a profouknutí stávajících rozvodů VZT - soubor prací a materiálu ks 1. Žádáme zadavatele, aby dopřesnil položku, zda má na mysli čištění rozvodů kartáči a suchým ledem nebo pouze profouknutí po zprovoznění VZT jednotky. V prvním případě je nutné dopřesnit rozsah, a to nejlépe v m2.																	
Dotaz č. 22	Ve výkazu výměr, v záložce SO - Stavební část se nachází položky č. 8 a 9: <table><tr><td>8</td><td>K</td><td>997006511</td><td>Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m</td><td>t</td><td>20,000</td></tr><tr><td>9</td><td>K</td><td>997006519</td><td>Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km</td><td>t</td><td>500,000</td></tr></table> Žádáme zadavatele o prověření správnosti položky č. 8, respektive zdali nemá být položka definována jako doprava do 1 km v návaznosti na příplatkovou položku č. 9, jež je příplatkem za každý další 1 km.						8	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	20,000	9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	500,000
8	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	20,000													
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	500,000													
Dotaz č. 23	Ve výkazu výměr, v záložce SO - Stavební část se nachází položka č. 38: <table><tr><td>38</td><td>K</td><td>M024</td><td>úprava dveřního otvoru, výměna dveří za nové -EW 15DP, 1X SAMOZAVÍRAČ - pro dopravu jednotek VZT, otvor výšky 2250mm, - vysazení rámu, vybourání zárubní, zvětšení dveřního otvoru, osazení překladu a nových dveří, vnitřní omítka, malba</td><td>ks</td><td>2,000</td></tr></table> Žádáme zadavatele o bližší specifikaci nových dveří, především o uvedení výplně dveří (např. DTD), finálního rozměru nových dveří, specifikaci dveřního kování, případně uvedení referenčního výrobce aktuálně osazených dveřních výplní (které mají být vyměněny).						38	K	M024	úprava dveřního otvoru, výměna dveří za nové -EW 15DP, 1X SAMOZAVÍRAČ - pro dopravu jednotek VZT, otvor výšky 2250mm, - vysazení rámu, vybourání zárubní, zvětšení dveřního otvoru, osazení překladu a nových dveří, vnitřní omítka, malba	ks	2,000						
38	K	M024	úprava dveřního otvoru, výměna dveří za nové -EW 15DP, 1X SAMOZAVÍRAČ - pro dopravu jednotek VZT, otvor výšky 2250mm, - vysazení rámu, vybourání zárubní, zvětšení dveřního otvoru, osazení překladu a nových dveří, vnitřní omítka, malba	ks	2,000													

zadavatel tímto sděluje všem dodavatelům, že zpracovává odpovědi na shora uvedené dotazy ve spolupráci s dodavatelem projektové dokumentace, které budou zveřejněny na profilu zadavatele v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace.

Současně s uveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace bude zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídek v souladu se zákonem.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem