



Specifikace rozvaděče kuchyně (RK)

Název výrobku	ks	Poznámka
Řadová skříň 2200 x 800 x 300 mm	1	Řadová rozváděčová skříň, krytí IP40, jednokřídlové dveře, V x Š x H 2200 x 800 x 300
Boční kryty, sada 2 ks	1	Boční kryty, V x H 2200 x 300, sada 2 ks
Podstavec 100 mm s ventilací	1	Podstavec, s ventilací, výška 100 mm, Š x H 800 x 300
Šedá záslepka (RAL 7035), 6 modulů	4	Záslepka, šířka 6 modulů, barva šedá
Horní kryt s ventilací	1	Horní kryt, s ventilací, Š x H 800 x 300
Aretace dveří	1	Aretace dveří, úhel otevření 160°
Samolepící schránka	1	Schránka, plast, připevnění - samolepící páska, A4
Svislá lišta 50 x 1900 mm	2	Svislá lišta, šířka x délka 50 x 1900
Přístrojová lišta 40 mm	6	Přístrojová lišta, Š lišty x Š skříně 40 x 800
Přístrojová lišta 200 mm	2	Přístrojová lišta, Š lišty x Š skříně 200 x 800
Posuvný držák, sada 2 ks	8	Posuvné držáky, sada 2 ks
Lišta pro držáky kabelů Sonap	1	Lišta pro držáky kabelů Sonap, Š skříně 800 mm
Svorková lišta zadní	1	Svorková lišta zadní, Š lišty x Š skříně 60 x 800
Svorková lišta přední	2	Svorková lišta přední, Š lišty x Š skříně 60 x 800
Držák svislé lišty, sada 2 ks	1	Držáky svislé lišty, pro lištu Š 50 mm
Podperný izolátor 1 ks	3	Podperný izolátor, závit M8, V 40 mm
Držák podperného izolátoru	3	Držák podperného izolátoru, výška 30 mm

Nedílnou součástí výkresu je Přehledové schéma RK (D.1.4-E4)

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz			
Datum	06/2021				
Měřítko	1:10	Název	Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100		
Formát	A3				
Stupeň	DPS	Silová elektroinstalace Uspořádání přístrojů v rozvaděči RK			
Investor Statutární město Ostrava Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka					
		Archivní číslo:	19K2021	List	D.1.4—E5