


GRAFICKÉ ZNAČKY PO

značka	význam
---	HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
N 2.1	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
⊗	PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
→	SMĚR ÚNIKU
H	HADICOVÝ SYSTÉM, TVAROVĚ STÁLÁ HADICE Ø19 MM, DL. 30,0 M
1	DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP3 C

REVIZNÍ OTVOR OPATŘENÝ
POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ
EI 15 DP3 C

POZNÁMKY

- NAVŘENÉ ÚPRAVY JSOU POSUZOVÁNY DLE ČSN 73 0834 ZMĚNA STAVBY SK. I
- VZT POTRUBÍ, KTERÉ BUDE VEDENO SOUSEDNÍM POŽ. ÚSEKEM, BUDE PROVEDENO JAKO CHRÁNĚNÉ S S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. 15 MINUT
- STÁVAJÍCÍ POČET A DRUH PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ SE NEMĚNÍ



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Rekonstrukce školní kuchyně
včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100

PŮDORYS 2.NP