



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 14. 5. 2021

Naše zn.: 8.3/8025/5741/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 24. 6. 2021

INGESTA spol. s r.o.

Hasičská 550/50

700 30 OSTRAVA

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Kuchyně ZŠ Horymírova v Ostravě – Zábřehu

Katastr : Zábřeh nad Odrou

Parcela : 4741, 42/17

Ulice : Horymírova

Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o vnitřní úpravu objektu a výměnu stávajícího odlučovače tuku. Odlučovač tuku se nachází v ochranném pásmu stávajícího vodovodu DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

S předloženou dokumentací nesouhlasíme, vracíme ji k opravě a doplnění.

- Bylo provedeno vytýčení výše uvedeného vodovodního řadu DN 500 v zájmovém území. Orientační hloubka osy vodovodního potrubí v místě navrhované stavby je cca 3- 3,2 m, ochranné pásmo je 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.
- Navržené řešení zcela znemožní provozování a opravu výše uvedeného vodovodu otevřeným výkopem. Konstrukce nového zařízení odlučovače tuku je navržena v těsné blízkosti líce stávajícího potrubí a je založena nad úroveň tohoto potrubí. Není navrženo žádné zajištění stávajícího trubního vedení proti poškození.
- Akceptujeme rekonstrukci stávajícího zařízení v ochranném pásmu vodovodu při zajištění dostatečné ochrany potrubí při realizaci stavby.
- V případě požadavku na umístění nového zařízení v ochranném pásmu vodovodu musí dokumentace obsahovat příčný řez se zakreslením konstrukce odlučovače vzhledem k vodovodu (včetně výkopů) a posouzení navrhovaného řešení statikem. Nádrž by měla být založena pod úroveň potrubí tak, aby byla možná oprava vodovodu otevřeným výkopem. Z dokumentace bude patrný způsob zajištění stávajícího potrubí před poškozením. Přesné umístění vodovodu je možné ověřit kopanou sondou.

Opravená dokumentace nám bude opětovně předložena k vyjádření. Technické řešení je možné konzultovat s výše uvedeným technikem oddělení dokumentace.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Pavla Domanská

vedoucí oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace