



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/011856/23/INV/PRCH

Sp. zn.:

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová

Telefon: +420 599 430 383

Fax:

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz

Datum: 31.01.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **VZ 86.22 Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 26. 1. 2023 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 24	U položky č. 32 – zařízení vzduchotechniky prosíme o prověření transportních cest, jestli se navržená sestavná VZT jednotka dostane na místo určení konkrétně pak rotační výměník anebo se musí dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě. Dle projektové dokumentace má rozměr 1912x2218.
Odpověď č. 24	Navržená VZT jednotka bude dodána v rozloženém stavu, montáž bude provedena na místě plnění VZ.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokumentace je opatřena elektronickým podpisem