



Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: JIH/015325/23/OŠK/Kou  
Sp. zn.:

všem dodavatelům  
zveřejněním na profilu zadavatele  
- zde -

Vyřizuje: Ing. Markéta Koukalová  
Telefon: +420 599 430 311  
Fax:  
E-mail: marketa.koukalova@ovajih.cz

Datum: 08.02.2023

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu  
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 08. 02. 2023 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

<b>Dotaz č. 1</b>	Chci se zeptat, v položkovém rozpočtu i technické zprávě je popis oplocení s 3D panelů, ovšem dle dalšího popisu průměr drátu, a výška oplocení tyto parametry odpovídají oplocení s 2D panelů. ( např. 3D panely mají výšku 1530mm a 1730 mm ..., váš požadavek je 1630 mm?), žádám tímto o upřesnění výšky, případně o jaké oplocení se bude jednat.
<b>Odpověď č. 1</b>	Jedná se o systém oplocení s <b>2D panely</b> , výšky 1630 mm, dráty 8/6/8 mm dle projektové dokumentace.
<b>Dotaz č. 2</b>	Investor - projektant, by měl specifikovat u herního prvku X1 z jakého materiálu ?, v jaké tloušťce ? a v jaké ploše (uvedeno v m <sup>2</sup> ) má být dopadová plocha ( v jaké skladbě dle kritické výšky pádu herních prvků, a to s ohledem na výrazné cenové rozdíly jednotlivých materiálů. ( např. EPDM, písek viz. tabulka, štěrk, tráva (kritická výška do 1,5 m))
<b>Odpověď č. 2</b>	Dopadová plocha pro herní prvek X1 o ploše 95 m <sup>2</sup> – EPDM povrch pro kritickou výšku 2,7 m vč. štěrkové vrstvy dle dodavatele, zakončení bez obruby, zeminu z výkopu použít na terénní úpravy (např. EPDM SmartSoft 90T3).

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených v Zadávací dokumentaci zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 2. 2023 do 10:00 hod.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.  
vedoucí odboru školství a sportu