



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš spis zn.:

Ze dne: 11. 1. 2022

Naše zn.: 8.3/8025/425/22/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Vladimír Slonka
Ztracená 231
739 34 ŠENOV

Datum: 16. 2. 2022

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba : Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka
Katastr : Ostrava - Hrabůvka
Parcela : 303/35
Ulice : Adamusova, U Prodejny
Stavebník : SMO ÚMOB Ostrava-Jih

Jedná se o výměnu stávajícího oplocení včetně výměny bran a branek. Dispoziční řešení se nemění. V oploceném areálu MŠ se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Informativní umístění vodovodů DN 100 – DN 200 a kanalizací DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umísťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti vedoucích v areálu školy. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu budou zemní práce prováděny ručně. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet musí být volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Musí být zachována možnost příjezdu k revizním šachtám z důvodu provozování kanalizace pro veřejnou potřebu vedoucí v areálu školy. Oplocení bude v místě křížení se stávajícím vodovodem DN 200 a kanalizací DN 300 provedeno jako lehké rozebíratelné. Základové sloupky budou v souladu s dokumentací umístěny tak, aby byla možná oprava potrubí otevřeným výkopem.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem, zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu zařízení v provozování naší společnosti a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501 ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Pavla Domanská
vedoucí oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114 (09)
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

