



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/015988/23/INV/PRCH

Sp. zn.:

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová

Telefon: +420 599 430 383

Fax:

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz

Datum: 10.02.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: **VZ 86.22 Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 8. 2. 2023 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 32	V profesi MaR je požadavek na připojení do stávajícího systému budovy tzv. dálkové řízení. Žádáme zadavatele, aby upřesnil typ nebo dodavatele stávajícího systému BMS, aby bylo možno korektně ocenit toto rozšíření. Popř. poskytnout knihu standardů.
Odpověď č. 32	Použité komunikační standardy ModBusRTU, ModBusTCP/IP, Ethernet. Schéma na výkr.č.D.1.4.d-09, popis v TZ str.16 z 26.4.2021. Není použit klasický systém SCADA, jsou použity dodávané dálkové SW přístupy od jednotlivých vybraných dodavatelů nové technologie.
Dotaz č. 33	V profesi MaR je pč.52 Koordinace a úpravy EPS ks 1. Žádáme zadavatele, aby poskytl kontakt na stávající servisní organizace, se kterou je možno projednat úpravy EPS.
Odpověď č. 33	CUBENET s.r.o., Zengrova 475, 700 30 Ostrava-Vítkovice, kontaktní osoba : Tomáš Jeřábek tel.: 775 723 009

Dotaz č. 34	V profesi MaR žádáme o informaci, zda je možno vstoupit do stávajícího SW vizualizace jinou montážní firmou, která bude realizovat dodávku a montáž MaR dle předmětného výběrového řízení?
Odpověď č. 34	Způsob řešení - viz odpověď č. 32.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního