



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/026532/23/OŠK/Kis VZ 21.23

Sp. zn.:

všem dodavatelům  
zveřejněním na profilu zadavatele  
- zde -

Vyřizuje: Ing. Kišová Jana

Telefon: +420 599 430 337

Fax:

E-mail: jana.kisova@ovajih.cz

Datum: 08.03.2023

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu  
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 7. 3. 2023 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

<b>Dotaz č. 1</b>	1) <table border="1"><tr><td>8</td><td>631571003R00</td><td>Násyp ze šterku</td><td>m3</td><td>11,69500</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>11,69500</td><td></td></tr></table> <p>(8,4+46,27+46,54+15,74)*0,1</p> <p>Nedohledali jsme bližší popis podsypu, prosíme o upřesnění (<b>typ kameniva, frakce</b>)</p>	8	631571003R00	Násyp ze šterku	m3	11,69500	0,00					11,69500	
8	631571003R00	Násyp ze šterku	m3	11,69500	0,00								
				11,69500									
<b>Odpověď č. 1</b>	Struskový šterk frakce 8/16.												
<b>Dotaz č. 2</b>	2) <table border="1"><tr><td>4</td><td>612473185R00</td><td>Příplatek za zabudované rohové listy v ploše stěn</td><td>m2</td><td>6,00000</td><td>0,00</td></tr></table> <p>Prvky, které jsou doplňky plošných konstrukcí a udávají se v bm nelze jednoznačně ocenit příplatkem za m2. Prosíme o upřesnění výměry v bm.</p>	4	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové listy v ploše stěn	m2	6,00000	0,00						
4	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové listy v ploše stěn	m2	6,00000	0,00								
<b>Odpověď č. 2</b>	<b>Nacenit v m<sup>2</sup></b> , pro nacenění použít přepočít 1m/m <sup>2</sup>												

<b>Dotaz č. 3</b>	<p>3)</p> <table border="1" data-bbox="422 253 1393 282"> <tr> <td>13</td> <td>95-001.RXX</td> <td>Zakryvání výpni otvů</td> <td>soub</td> <td>1,00000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Položky stanovené souborem nelze jednoznačně ocenit. Prosíme o konkrétní výměru v m2.</p>	13	95-001.RXX	Zakryvání výpni otvů	soub	1,00000		0,00
13	95-001.RXX	Zakryvání výpni otvů	soub	1,00000		0,00		
<b>Odpověď č. 3</b>	<p>Nacenit soubor: okna v kuchyňkách velikosti 1500x1350m, v ostatních dotčených místnostech velikosti 1500x2100m, <b>dveřní otvory okótovány ve výkresech.</b></p>							
<b>Dotaz č. 4</b>	<p>4)</p> <table border="1" data-bbox="422 582 1393 624"> <tr> <td>34</td> <td>730-003.RXX</td> <td>D+M uzavíracích ventilů na potrubí (pro možnou výměnu tělesa při havárii bez vypuštění systému)</td> <td>kus</td> <td>11,00000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>O jaký průměr uzavíracího ventilu se jedná?</p>	34	730-003.RXX	D+M uzavíracích ventilů na potrubí (pro možnou výměnu tělesa při havárii bez vypuštění systému)	kus	11,00000		0,00
34	730-003.RXX	D+M uzavíracích ventilů na potrubí (pro možnou výměnu tělesa při havárii bez vypuštění systému)	kus	11,00000		0,00		
<b>Odpověď č. 4</b>	<p>DN 15</p>							
<b>Dotaz č. 5</b>	<p>5)</p> <table border="1" data-bbox="422 857 1393 929"> <tr> <td>36</td> <td>768-003.RXX</td> <td>D+M nerezový dilatační profil u dveří dl. 1 m</td> <td>kus</td> <td>1,00000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. D : 1 1,00000</p> <p>Jedná se o profil pro překrytí objektové dilatace v podlaze ve dveřích? Jak široká je dilatační spára?</p>	36	768-003.RXX	D+M nerezový dilatační profil u dveří dl. 1 m	kus	1,00000		0,00
36	768-003.RXX	D+M nerezový dilatační profil u dveří dl. 1 m	kus	1,00000		0,00		
<b>Odpověď č. 5</b>	<p>Ano, položka označena ve výkresech písmenem D, dilatační spáry tl.25mm.</p>							
<b>Dotaz č. 6</b>	<p>6)</p> <table border="1" data-bbox="422 1182 1414 1225"> <tr> <td>40</td> <td>776520010RAX</td> <td>Podlaha povlaková z PVC, podložky a soklík podlahovina tl.2,0 mm</td> <td>m2</td> <td>116,95000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Kompletní provedení a dodávka dle TZ.</p> <p>Položka zahrnuje D+M:      -PVC tl. 2 mm nášlapné vrstvy 0,7 mm např. Fatrafloor, dekor do hemy, šatny a kuchyňek dle výběru uživatele      -PUR ochranná veřstav, odolnost proti bakteriím, protiskluz tř. 33      -přiznání dilataci vloženám nerez dilatačního profilu a vkládání přechodových nerezových lišt ve dveřích      -vložení pásky do tmele styk podlaha - stěna, vnitřní svislé rohy      8,4+46,27+46,54+15,74 116,95000</p> <p>a) Sokl bude PVC 30x30 mm?      b) Zmíněné dilatační profily jsou ty samé, které jsou uvedeny v pol. 36?      c) Prosíme o upřesnění, o jaké vložení pásky do tmele ve styku podlaha x stěna a do vnitřních svislých rohů se jedná?</p>	40	776520010RAX	Podlaha povlaková z PVC, podložky a soklík podlahovina tl.2,0 mm	m2	116,95000		0,00
40	776520010RAX	Podlaha povlaková z PVC, podložky a soklík podlahovina tl.2,0 mm	m2	116,95000		0,00		
<b>Odpověď č. 6</b>	<p>a) Sokl PVC 30x30 mm      b) objektová dilatace v pol. 36, přechodové lišty u ostatních dveří      c) standartní koutová páska</p>							
<b>Dotaz č. 7</b>	<p>7)</p> <table border="1" data-bbox="422 1839 1393 1865"> <tr> <td>48</td> <td>M21-002.RXX</td> <td>Demontáž, úschova, očištění a zpětná montáž svítidel</td> <td>soub</td> <td>1,00000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>O jaké množství jakého typu svítidel se jedná?</p>	48	M21-002.RXX	Demontáž, úschova, očištění a zpětná montáž svítidel	soub	1,00000		0,00
48	M21-002.RXX	Demontáž, úschova, očištění a zpětná montáž svítidel	soub	1,00000		0,00		
<b>Odpověď č. 7</b>	<p>Nacenit soubor: Svítidla přisazená zářivková, herna 10ks, ostatní místnosti po 2ks</p>							

<b>Dotaz č. 8</b>	<p>8)</p> <table border="1" data-bbox="422 257 1396 291"> <tr> <td>9</td> <td>612473185R00</td> <td>Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn</td> <td>m2</td> <td>116,76000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Prvky, které jsou doplňky plošných konstrukcí a udávají se v bm nelze jednoznačně ocenit příplatkem za m2. Prosíme o upřesnění výměry v bm.</p>	9	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	116,76000		0,00														
9	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	116,76000		0,00																
<b>Odpověď č. 8</b>	<p>Nacenit v m<sup>2</sup>, pro nacenění použít přepočít 4m/m<sup>2</sup>.</p>																					
<b>Dotaz č. 9</b>	<p>9)</p> <table border="1" data-bbox="422 548 1396 582"> <tr> <td>21</td> <td>95-001.RXX</td> <td>Zakrývání výpni otvorů</td> <td>soub</td> <td>1,00000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Položky stanovené souborem nelze jednoznačně ocenit. Prosíme o konkrétní výměru v m<sup>2</sup>.</p>	21	95-001.RXX	Zakrývání výpni otvorů	soub	1,00000		0,00														
21	95-001.RXX	Zakrývání výpni otvorů	soub	1,00000		0,00																
<b>Odpověď č. 9</b>	<p>Nacenit soubor: okna v kuchyňkách velikosti 1500x1350m, v ostatních dotčených místnostech velikosti 1500x2100m, dveřní otvory okótovány ve výkresech.</p>																					
<b>Dotaz č. 10</b>	<p>10)</p> <table border="1" data-bbox="422 873 1380 963"> <tr> <td>31</td> <td>96-001.RXX</td> <td>Demontáž vybavení výdejny vč. kuchyňské linky a spotřebičů vč. likvidace</td> <td>místnost</td> <td>3,00000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>příprava : 1</td> <td></td> <td>1,00000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>2,00000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Prosíme o přesnější specifikaci demontáží a vybavení, takto nelze položku jednoznačně ocenit.</p>	31	96-001.RXX	Demontáž vybavení výdejny vč. kuchyňské linky a spotřebičů vč. likvidace	místnost	3,00000		0,00			příprava : 1		1,00000					2		2,00000		
31	96-001.RXX	Demontáž vybavení výdejny vč. kuchyňské linky a spotřebičů vč. likvidace	místnost	3,00000		0,00																
		příprava : 1		1,00000																		
		2		2,00000																		
<b>Odpověď č. 10</b>	<p>Umístění pozic ve výkrese a upřesnění délky: Příprava 1 délka kuchyňské linky (spodní a horní skřínky) dl. 1800mm, dl.2800mm. Příprava 2 délka kuchyňské linky (spodní a horní skřínky) 2x dl. 1800mm, dl. 2100mm a dl. 1600mm.</p>																					
<b>Dotaz č. 11</b>	<p>11)</p> <table border="1" data-bbox="422 1265 1380 1299"> <tr> <td>61</td> <td>781-001.RXX</td> <td>Příplatek za D+M ukončujících a rohových lišt</td> <td>m2</td> <td>62,04000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Prvky, které jsou doplňky plošných konstrukcí a udávají se v bm nelze jednoznačně ocenit příplatkem za m2. Prosíme o upřesnění výměry v bm.</p>	61	781-001.RXX	Příplatek za D+M ukončujících a rohových lišt	m2	62,04000		0,00														
61	781-001.RXX	Příplatek za D+M ukončujících a rohových lišt	m2	62,04000		0,00																
<b>Odpověď č. 11</b>	<p>Nacenit v m<sup>2</sup>, pro nacenění použít přepočít 2m/m<sup>2</sup>.</p>																					
<b>Dotaz č. 12</b>	<p>12)</p> <table border="1" data-bbox="422 1556 1364 1601"> <tr> <td>70</td> <td>M21-001.RXX</td> <td>Elektroinstalace - kompletní provedení a dodávka vč. zednické výpomoci</td> <td>soub</td> <td>1,00000</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Položka zahrnuje D+M:</p> <p>Do stávajícího rozvaděče bude doplněn jistič + proudový chránič B16A/2/0.03A – typ A. Z tohoto přístroje bude vyveden kabel CYKY 3x2,5 do místa instalace zásuvky pro myčku.</p> <p>40 m ..... CYKY 3x2,5 40 m ..... PVC lišta 20x20 3 ks - Zásuvka 230V/16A 3 ks - doplnění do rozvaděče jistič + pr. Chránič B16a/2/0.03 – typ A</p> <p>stavební výpomoc (průrazy aj.) vč. zapravení</p> <p>Chápeme podle specifikace správně, že se jedná o dotažení kabeláže v liště z rozvaděče ke třem zásuvkám? Kolik a jakých průřazů bude třeba provést?</p>	70	M21-001.RXX	Elektroinstalace - kompletní provedení a dodávka vč. zednické výpomoci	soub	1,00000		0,00														
70	M21-001.RXX	Elektroinstalace - kompletní provedení a dodávka vč. zednické výpomoci	soub	1,00000		0,00																
<b>Odpověď č. 12</b>	<p>Specifikace dle popisu položky, ano kabeláž v lištách, které jsou ve specifikaci popsány, do místnosti jeden průřaz pro kabel.</p>																					

**Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.**

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.  
vedoucí odboru školství a sportu

***Dokument je opatřen elektronickým podpisem.***