



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10. 9. 2020

Naše zn.: 3.3/8025/9358/20/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Datum: 16. 9. 2020

MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1

602 00 BRNO

### Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Celková rekonstrukce MŠ Gavlase 12  
Katastr : Dubina u Ostravy  
Ulice : Aloise Gavlase  
Parcela : 106/52, 106/53  
Stavebník : Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o revitalizaci vnitřních prostor objektu včetně venkovních zpevněných ploch.

Informativní umístění vodovodního řadu DN 200 a kanalizací DN 300 (na ÚČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
5. Musí být zajištěna možnost příjezdu těžké techniky k údržbě a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (občasný pojezd vozidel do 40t).
6. Na odpadním potrubí z kuchyňského provozu bude osazen odlučovač tuku.
7. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu musí odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č.3, hodnoty ad. II – vypouštění na ČOV.
8. Případný zásah do vodoměrné sestavy zajišťují na základě objednávky výhradně pracovníci střediska zákaznických prací naší společnosti, ☎ - 597 475 503, 514, 506. Náklady hradí investor.

9. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114 ©9

Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:

Situace

Tabulka kanalizačního řádu





Firma  
**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Vytiskl:  
**Ing. Dana Vašíčková**

Katastr:  
**Dubina u Ostravy**

Datum tisku:  
**16.9.2020**

Měřítko:  
**1:750**

Číslo listu:  
**1/1**

