

Naše značka: TaV/612/2022/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 5. 4. 2022

AFRY CZ s.r.o.
Hrušovská 2678/20
702 00 Ostrava

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Stavba: ***„REGENERACE SÍDLIŠTĚ HRABŮVKA, 2. ETAPA – PROSTOR PŘED POLIKLINIKOU, OSTRAVA - HRABŮVKA“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hrabůvka, ul. Dr. Martíňka), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek a telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** a **návrh přeložky PODA a.s.** jsou zakresleny a popsány (SO 401 – stranové přeložky a ochrana vedení PODA) v předloženém výkrese „Situace, část D.8“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- **Požadujeme provedení přeložky HDPE trubek PODA a.s. tak, jak je zakreslena a popsána (SO 401 – stranové přeložky a ochrana vedení PODA) v předloženém výkrese „Situace, část D.8“.**
- **Před realizací výše uvedené stavby požadujeme zajištění písemného souhlasu vlastníka (majitele, správce) pozemků dotčených přeložkou s uložení nové trasy vedení **PODA a.s.** formou uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Pokud bude ze strany vlastníka požadována jednorázová úhrada za vznik služebnosti, bude uhrazena investorem výše uvedené stavby. Investor rovněž zajistí zpracování geometrického plánu po provedení přeložky.**
- **Veškerá manipulace s HDPE chráničkami bude probíhat po předchozí domluvě a dle pokynů zástupce společnosti PODA (Jan Mrva, 775 233 729, 597 578 044, mrva@poda.cz) na základě objednávky realizátora stavby, po vzájemném odsouhlasení ceny. Zemní práce budou provedeny realizátorem stavby.**
- **Požadujeme předání geodetického zaměření stranové přeložky vedení **PODA a.s.** zpracovaného na náklady investora.**

- **Požadujeme uložení kabelové komory 60x30cm s pojízdným víkem B125 před BD Dr. Martíňka 1509/5 v místě zakresleném ve výkrese „Situace – SO 401 stranové přeložky a ochrana vedení PODA“.**
- **Výsadba nově navržených stromů bude provedena mimo ochranné pásmo našeho vedení.**
- **Sloupy veřejného osvětlení budou situovány tak, aby betonová patka sloupu byla v min. vzdálenosti 0,5m od našeho vedení.**
- **Stávající podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. bude pod novými zpevněnými plochami opatřeno chráničkami.**
- **U nových zpevněných ploch nebude nad vedením PODA a.s. umístěn betonový základ obrubníku.**
- **Veškeré náklady na ochranu (přeložku) vedení PODA a.s. budou financovány investorem výše uvedené stavby.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Před započítím** prací stavebníkovi telekomunikační zařízení **vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná – volna@poda.cz, kirschner@poda.cz.
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte p. Mrvu** – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo **p. Ing. Kirschnera** – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 775 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.
Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál stavenišť. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – p. Jan Mrva. **Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hrabůvka, ul. Dr. Martíňka), se **nenachází** telekomunikační síť ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 2. 9. 2019.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.
Jan Mrva
28. října 102/1168
702 00 Ostrava



PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

OSTRAVA

28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO

Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ

Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO

Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLIČKA

Masarykova 8
572 01 Polička