



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH odbor investiční		Čís. dopr.
Došlo:	- 4 -03- 2021	Zpracovatel
Č. j.:	04/0196P2/21/INV	Ukl. znak
Poč. listů:	2	330-6
Příl.:	1	

T: 17. 2. 2021

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vyjádření:

„Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – prostor před poliklinikou“

ODK/09470/21/049

JIH/09306/21/INV/Nog

Majetková správa/	Vyjádření
Místní komunikace	
Datum: 11. 2. 2021 Podpis: Ing. Martin Duží	<p>K předložené DÚR máme tyto připomínky a náměty:</p> <p>SO 102 – Parkoviště západ</p> <p>Nutno vyřešit odvodnění chodníku mezi přechody pro chodce u okružní křižovatky. Úsek kolem ostrůvku se 3 javory je lemován po obou stranách zvýšenou obrubou.</p> <p>První ostrůvek se stezkou zleva na parkovišti – do zeleně je vyveden pruh slepecké dlažby (zřejmě chyba tisku). Přes ostrůvek je zároveň veden odvodňovací žlab. Na vedlejším ostrůvku je pak různě široký pruh slepecké dlažby oddělující cyklisty od pěších.</p> <p>U sdružených parkovacích míst pro ZTP chybí varovný pás u snížené obruby. Doporučujeme obruby snížit pouze v místech společných manipulačních prostorů jednotlivých dvojic parkovacích míst.</p> <p>SO 101 - Náměstí</p> <p>Parkoviště u finančního úřadu u vjezdu na parkoviště snížit obrubu na výšku + 2 cm. Na protějším rohu směrem k domu č. p. 1509/5 je navržena zbytečně velká zpevněná plocha, bude stačit chodník šíře max. 2 m.</p> <p>Vedle cyklostezky u finančního úřadu nově vysazené stromy je nutno dát takové kultivary stromů, aby větve neohrožovaly cyklisty.</p> <p>V parčíku mezi domy č. p. 1509/5 a 1508/3 nutno vyřešit odvodnění chodníků mezi betonovými ostrůvky zeleně.</p> <p>Zpevněná plocha mezi domy č. p. 1508/3 a 1489/1 má stejný problém. Plochy jsou vyspádovány od domů směrem doprostřed k lavičkám, které tím pádem budou stát v loužích. Nutno dořešit odvodnění.</p> <p>Navržený šlapákový chodník před domem č. p. 1489/1 provést buď ze zámkové dlažby, nebo alespoň jako mlatový. Podobně i v parčíku za domem.</p> <p>Vpravo u východu z podchodu před poliklinikou šlapákový chodník směrem k Dr. Martinka 1138/9 dopojit k příjezdu na parkoviště a provést jej ze zámkové dlažby. Tato zkratka je frekventovaná.</p> <p>SO 104 – Parkoviště jih</p> <p>V návaznosti na chodníčky přes parčík vybudovat další průchody na parkoviště. Plus jeden směrem od polikliniky k vjezdu na parkoviště. Lidé by si tam stejně vyšlapali zkratku.</p> <p>SO 103 – Parkoviště východ</p> <p>Doplnit spojovací chodníček směrem k parkovišti před domy.</p>



Majetková správa/	Vyjádření
<u>Veřejná zeleň</u> Datum: 8. 2. 2021 Podpis: Ing. Veronika Staňková	Doporučujeme všechny stávající šlapákové chodníky vyměnit za chodníčky mlatové. Šlapákový chodník vedoucí k domu Dr. Martinka 9 by bylo vhodné prodloužit tak, aby nekončil v zelené ploše a napojoval se ke komunikaci. Také doporučujeme udělat jej mlatový. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061.
<u>Ostatní správa</u> Datum: 3. 2. 2021 Podpis: Ing. Jaromír Tománek	V případě, že se v blízkosti stavby nachází městský mobiliář, je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo k jeho poškození. V opačném případě je povinen škodu uhradit.

„Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku nebo stavby ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů“

PhDr. Daniel Jeřábek

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA
úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka