

LEGENDA







| OZN. | POPIS | POČET |
|--|--|-------|
| STAVEBNÍ ČÁST | | |
| 1 | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 250 mm, ZHUTNĚNÍ Edef=40 MPa | |
| 2 | PREFA BRNO - OZČ. PRVKU PVS 120_90_180 D | |
| 3 | PREFA BRNO - OZČ. PRVKU PVS 140_120_20 ZD | |
| 4 | PREFA BRNO - ŠACHTOVÉ STUPADLO | |
| 5 | VODOVODNÍ ŘAD Z PE100 SDR11 Ø40x3.7 | |
| 6 | VODOVODNÍ ŘAD Z PE100 SDR11 Ø40x3.7 | |
| 7 | STANDARTNÍ VODOMĚRNÁ SESTAVA PRO 2.5m3/hod viz. POZNÁMKA | |
| 8 | POKLOP 600x600mm, PRO ZATÍŽENÍ D400 | |
| POZNÁMKA: | | |
| PLASSIM - TVAROVKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM Ø40/5/4" | | 2 |
| KULOVÝ KOHOUT DN50 - 2" | | 1 |
| KULOVÝ KOHOUT DN32 S VYPOUŠTĚNÍM - 5/4" | | 1 |
| FILTR S NEREZOVÝM SÍTKEM 5/4" | | 1 |
| ZPĚTNÝ VENTIL PŘÍMÝ 5/4" | | 1 |
| VODOMĚR Qn 2.5 m³/h | | 1 |
| POTRUBÍ MĚĐ Ø42 + TVAROVKY ŠROUBENÍ, MOŽNÁ NÁHRADA ZA POZINK | | 1 |

POZNÁMKA:

- pítka je napojeno na vodovod s hydrostatickým tlakem na kótě 310 m.n.m
- pítka bude vybaveno regulačním ventilem, který je součástí dodávky pítka

| SO 301 - PÍTKO, PŘÍPOJKA VODOVODU A KANALIZACE | | | | |
|--|------------|-------------|--------|----------|
| SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ | | | | |
| ČÍSLO | Y | X | Z | POZNÁMKA |
| 1 VŠ | 472763.408 | 1107004.142 | 237,51 | |
| 2 VŠ | 472761.995 | 1107003.862 | 237,51 | |
| 3 VŠ | 472761.771 | 1107004.979 | 237,51 | |
| 4 VŠ | 472763.186 | 1107005.260 | 237,51 | |

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------|
| OBJEDNATEL:  OSTRAVA!!! OSTRAVA-JIH STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA | | ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  Ing. DAVID FRIEDEL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. JOSEF HAJAŠ | VYPRACOVAL:  Ing. VIKTOR BUGARDI | KONTROLOVAL:  Ing. JOSEF HAJAŠ | |
| NÁZEV PROJEKTU: REGENERACE SÍDLIŠTĚ HRABŮVKA, 2. ETAPA - PROSTOR PŘED POLIKLINIKOU, OSTRAVA-HRABŮVKA | | | | |
| ČÁST: | DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: | SO 301 - PÍTKO, PŘÍPOJKA VODOVODU A KANALIZACE | | | |
| PŘÍLOHA: | VODOMĚRNÁ ŠACHTA | | | |
| KRAJ: | MORAVSKOSLEZSKÝ | ČÁST: | PŘÍLOHA Č.: | ČÍSLO PARE: |
| DATUM: | 08/2022 | D.9 | 3 | |
| STUPEŇ: | PDPS | | | |
| MĚŘÍTKO: | 1:50 | | | |
| Č. ZAKÁZKY: | 2020/0205 | | | |