

**Naše značka:** TaV/199/2021/Vo  
**E-mail:** volna@poda.cz  
**Vyřizuje:** Volná Lenka  
**Tel.:** 597 578 060, 597 578 044  
**Fax:** 597 579 000  
**V Ostravě dne:** 28. 1. 2021

**VS projekt s.r.o.**  
**Na Obvodu 45**  
**703 00 Ostrava**

**Věc:** ***Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

*Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení*

**Stavba:** ***„Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy - Cyklostezka“, Ostrava***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Celkový situační výkres – jižní část – výkres č. C3.1 a Celkový situační výkres – severní část – výkres č. C3.2“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení. Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Stávající podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. bude pod novými zpevněnými plochami opatřeno chráničkami. U nových zpevněných ploch nebude nad tímto vedením umístěn betonový základ obrubníku.**
- **V místě nově navrženého vsaku požadujeme, aby bylo respektováno podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. (v PD zapracováno – okraj výkopu vzdálen od vedení PODA cca 1m) - (tento požadavek byl vyřešen v rámci vyjádření pro ÚR, dne 24. 1. 2020, č. j. TaV/057/2020/Vo)**
- **Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.**

- **Před započítím zemních** prací stavebníkovi telekomunikační zařízení **vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - [volna@poda.cz](mailto:volna@poda.cz), [mrva@poda.cz](mailto:mrva@poda.cz) a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná – [volna@poda.cz](mailto:volna@poda.cz), [kirschner@poda.cz](mailto:kirschner@poda.cz).  
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Ing. Kirschnera – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 775 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.  
Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – p. Jan Mrva.  
**Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 2. 9. 2019.

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání**

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

**PODA**

-11-

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava  
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

**OSTRAVA**

28. října 1168/102  
702 00 Moravská Ostrava

**BRNO**

Gajdošova 4392/7  
615 00 Brno-Židenice

**PRAHA**

Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4

**TŘEBŮŇ**

Boženy Němcové 817/II  
379 01 Třebon

**ZNOJMO**

Pražská 1653/30  
669 02 Znojmo

**POLÍČKA**

Masarykova 8  
572 01 Polička