



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30. 7. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/8743/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Miroslav Skupník

Na Obvodu 1100/45

703 00 OSTRAVA

Datum: 28. 8. 2019

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Oprava chodníků na ul. Fr.Hajdy v Ostravě Hrabůvce - cyklostezka
Katastr : Ostrava - Hrabůvka
Parcela : 391/1, 434/23, 404/1, 391/21
Ulice : Františka Hajdy
Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o návrh cyklostezky v místě stávajícího chodníku, který bude rozšířen na šířku 4,0 m. Srážkové vody budou zasakovány do okolní zeleně.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 150, DN 200 a kanalizací DN 300 - DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace



Firma
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Vytiskl:
Ing. Dana Vašíčková

Katastr:	Hrabůvka
Datum tisku:	28.8.2019

Měřítka:	1:1000
Číslo listu:	1/1

