

LEGENDA :

- ZRUŠENÉ PODLAHOVÉ VPUSTI - KANALIZACE ZASLEPENA PŘI ODPOJENÍ A BOURÁNÍ PODLAH
- VELKOPLOŠNÉ PODLAHOVÉ VPUSTI - NEREZ, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ, DN 110
- ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB - NEREZ, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ, DN 110
- KRYCÍ MŘÍŽKY - VE VŠECH VPUSTÍCH A ŽLABECH - NEREZ - POCHÚZÍ
- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ KANALIAZCE - MÍSTO NAPOJENÍ NOVÝCH VPUSTÍ A ŽLABŮ
- NOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJENÍ, ROZVODY HT POTRUBÍ, LEŽATÁ KANALIZACE PVC POTRUBÍ
- NOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJENÍ, ROZVODY HT POTRUBÍ, VEDENO POD STROPEM

POZNÁMKY :



PODROBNOSTI K NAPOJENÍ JSOU OBSAŽENY A ROZŠÍŘENY V ŘEMESLECH - ČÁST D.1.4. - TZB
VŠECHNY VÝVODY NUTNO KOORDINOVAT NA STAVBĚ SE SKUTEČNĚ DODANÝM ZAŘÍZENÍM
TECHNOLOGIE MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘENA NA STAVBĚ - KONTROLA SKUTEČNOSTI - ZEJMÉNA NEREZ VÝROBA
SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE KUSOVNÍK - TEXTOVÁ ČÁST
KANALIZACE V MIN. SPÁDU 2%
PODLAHOVÉ VPUSTI JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE - OSAZENÍ PŘED BETONÁŽÍ PODLAHY
PODLAHOVÉ VPUSTI KOORDINOVÁNY S TECHNOLOGEM - MUSÍ MÍT MIN. HLoubKU (NESMÍ ZASAHOVAT DO VÝZTUŽE VE STROPNÍ KONSTRUKCI
VPUSTI BUDOU KOORDINOVÁNY NA STAVBĚ S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, DO KTERÉHO NEBUDE ZASAHOVÁNO !!!

!!! DŮLEŽITÉ :

- JÁDROVÉ VRTY A PODLAHOVÉ VPUSTI NESMÍ ZASAHNOUT DO NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU
- MUSÍ BÝT ULTRAZVUKEM OVĚŘENO NA STAVBĚ
- VRTAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A OVĚŘOVAT NA STAVBĚ
- POKUD POLOHA OTVORU BUDE VE VÝZTUŽI - POSUNESE SE O VÝZTUŽ MIMO

POPIS - POZNÁMKY

- ① PODLAHOVÁ VPUSŤ V ÚSEKU NA STEJNÉM MÍSTĚ - S OHLEDEM NA NÁVAZNOST 1.NP - NEBUDEME SEKAT DO STROPNÍCH KONSTRUKCÍ VE VĚTŠÍM ROZSAHU
- ② DŘEZY I UMYVADLO BUDOU SVEDENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - NEJDE VIDĚT V 1.NP
- ③ JÁDROVÝ VRT STROPNÍ KONSTRUKCÍ DN 120 - PROSTUP PRO KANALIZACI DN 110
- ④ ZACHOVAT PROSTUP - NOVÉ NAPOJENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI U PÁNVE - HT DN 110, ALE ZVĚTŠIT PROSTUP
- ⑤ JÁDROVÝ VRT STROPNÍ KONSTRUKCÍ DN 70 - PROSTUP PRO KANALIZACI DN 50

ZODP. PROJEKTANT		KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	 INGESTA spol.s.r.o. HASIŠKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
ING. TOMÁŠ KARPALA		ING. RADEK HIMLAR		
mob. : 608709600		mob. : 777716610		
OBJEDNATEL				
SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13, 700 30 Ostrava-Hrabůvka				
KRAJ	Moravskoslezský	KATASTR.	PARCELA ČÍSLO	
STAVBA		Zábeh nad Odrou		4741, 42/17
STUPEN DOKUMENTACE				DPS-pro provádění
DATUM				06/2021
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU				
SO 01 - KUCHYNĚ				
OBSAH VÝKRESU			MĚRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
2.NP-KANALIZACE			1:50	D.1.4.b.1