



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/037690/23/INV/Pus

Sp. zn.:

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Tereza Pustelníková

Telefon: +420 599 430 394

Fax:

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 06.04.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **VZ 20.23 Výměna osobních výtahů 900 kg a 1150 kg v BD Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 5. 4. 2023, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 24	Prosím o informaci, zda objednavatel si zajistí sám dostatečné osvětlení nástupišť v jednotlivých patrech. Dle normy 81-20 musí být na prahu nástupišť 50Lx a zda je požadován samostatný spínač požárního režimu v přízemí u každého výtahu dle ČSN 81-73 d.v. 2/2023. Všechny tyto body jsou důležité pro vydání certifikace pro nové výtahy. Dále jsem se chtěl zeptat, zda předpokládaná hodnota zakázky je jen orientační.
Odpověď č. 24	Všechny tyto důležité body nutné pro vydání certifikace musí být zahrnuty v ceně obou výtahů. A ano, předpokládaná hodnota je pouze odhadovanou částkou.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního