



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 07.09.2021
Naše zna ka: RSMSS/20210907-010/SR
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20210809-009/ES
Vy izuje: Ing. Radim Masný
Telefon: 606782032
E-mail: radim.masny@veolia.com
Datum: 29.09.2021

Ing. Miroslav Havlásek

383
73936 Sedlišt

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro ú ely stavebního ízení

Název akce:	Zateplení a oprava zpevn ěných ploch v . hydroizolace MŠ B. Dvorského 1009/2, Ostrava-B lský Les	
Stru ěný popis akce:	Zateplení plášť a st echy, oprava chodník	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Ostrava-m sto
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Dubina u Ostravy
Kontaktní osoba:	Ing. Miroslav Havlásek	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	604828037, miroslav.havlasек@post.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 29.09.2021	

Ve Vámi vyzna ěném zájmovém území

dojde k dot ení

za ízení ve správ Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené dokumentace.

Dle vámi p edložené situace s vyzna ěným zájmovým územím dojde k dot ení sekundární tepelné sít ě uložené v ŽB kanále, která se nachází ve správ Veolia Energie R, a.s. Pr b h našich sítí v p edložené PD je zakreslen správn ě.

Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené projektové dokumentace p í dodržení následujících podmínek:

- 1) Bezpodmíne ěn požadujeme vyty ení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vyty ením prokazateln ě seznámit pracovníky, kte í budou práce v blízkosti teplárenského za ízení provád ět.**
- 2) V pr b hu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplárenského za ízení, zejména ŽB kanálu, tak aby p í pojezdu t ěžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních ástí teplárenského za ízení. V p ípad ě pojezdu t ěžké techniky**

1/3

Veolia Energie ĀR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



v ochranném pásmu tepelného rozvodného za ízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajiš ující dostate nou ochranu tepelného rozvodného za ízení p ed vlivem zat ížení t žké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Tomáš Da a, e-mail tomas.dana@veolia.com, mobil 606 782 033.

3) Za ízení staveniš t bude umíst no mimo zákonné ochranné pásmo tepelného za ízení (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vn jší hrany).

4) Dodržení obecných podmínek.

Stavebník zajistí ochranu teplárenského za ízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ní, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u init veškerá opat ení, aby b hem stavební innosti nedošlo k poškození teplárenského za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení teplárenské spole nosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského za ízení b hem stavby a po jejím dokon ení je povinen

1. Písemn uv domít vydavatele vyjád ení o zahájení prací nejmén 5 pracovních dn p ed zahájením stavby.
2. Zajistit vytý ení rozvodného tepelného za ízení a prokazateln seznámit s provedeným vytý ením pracovníky, kte í budou práce vykonávat.
3. P i zjišt ní rozvodného tepelného za ízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé stran za ízení se zvýšenou opatrností a práce provád t ru n .
4. V p ípad odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného za ízení okamžit tuto skute nost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v p ípad , že za ízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k p erušení dodávek tepelné energie.
5. V p ípad zm ny stavby je stavebník povinen tuto zm nu projednat s vydavatelem vyjád ení anebo jím pov eným technikem p ed zahájením prací.
6. Zm ny v uložení, p ípadné p eložky nebo provedení dopl ujících opat ení (chráni ky, roznášecí zát žové desky, atd.) na rozvodném tepelném za ízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v pr b hu inností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném za ízení nebo t etím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k soub hu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sít mi s rozvodným tepelným za ízením, požadujeme p ed zakrytím p evzetí uvedených úsek technikem, ur eným vydavatelem vyjád ení. Toto p evzetí se uskute ní na základ podané žádosti vydavateli vyjád ení a to písemné, telefonicky nebo emailem nejmén 1 pracovní den p edem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozor ujeme na skute nost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zam eno, ale pouze zakresleno. P esnou polohu lze ur it pouze sondážními výkopy s jejich následným zam ením.

Vytý ení rozvod tepelné energie bude provedeno na základ zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmén 5 pracovních dn p edem. V žádosti o vytý ení uvád jte naši zna ku p edm tného vyjád ení.

Sít v terénu vám vytý í odpov dný pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, rostislav.glac@veolia.com



Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebníinnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jakoinnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.
Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing.Libor Valový

Náměstek Závodu distribuce a služeb
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever