


KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 16x2.  
TRUBKY DO ROZDĚLOVAČE R1 – Cu–instalační systém, IZOLACE PUR 13–20mm.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 16x2 PEX–AI–PEX.  
PLOCHY 101 + 104 + 107 = SUCHÝ SYSTÉM.

|   |  |  |                      |   |                                    |
|---|--|--|----------------------|---|------------------------------------|
| <div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fraš<br/>Na Chromině 91<br/>747 16 Hať<br/>IČ: 01342060<br/>tel: 603 379 805<br/>e-mail: petr.fras@gmail.com</div> | MUZEJNÍ EXPOZICE, SLEZSKÁ 13/390, OSTRAVA HRABŮVKA |  |                      | investor:<br>Úřad městského obvodu<br>Ostrava-Jih |                                    |
|   | odpovědný projektant: Ing. L. Strakoš              |  | podpis:              | číslo zakázky:<br>03/07/2022                      |                                    |
|   | spolupráce: Ing. L. Strakoš                        |  | podpis:              | formát:   |                                    |
|   | stupeň: DPS  |  | datum: červenec 2022 |   | Horní 3<br>700 30 Ostrava-Hrabůvka |
| výkres:   |  |  |                      | měřítko:  |                                    |
| VYTÁPĚNÍ - SCHÉMA   |  |  |                      | číslo výkresu:<br>02                              |                                    |