

POPIS SMYČEK VE VÝPOČTU

v izolaci




B8, te = -15°C

0m 5m

KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 16x2.
TRUBKY DO ROZDĚLOVAČE R1 – Cu – instalační systém, IZOLACE PUR 13–20 mm

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 16x2 PEX–AI–PEX.
PLOCHY 101+104+107 – SUCHÝ SYSTÉM

<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fráš Na Chromině 91 747 16 Hať IČ: 01342060 tel.: 603 379 806 e-mail: petr.fras@gmail.com</div>	MUZEJNÍ EXPOZICE, SLEZSKÁ 13/390, OSTRAVA HRABŮVKA			investor: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih	
	odpovědný projektant: Ing. L. Strakoš	podpis:	číslo zakázky: 03/07/2022	Horní 3	
	spolupráce: Ing. L. Strakoš	podpis:	formát: 1xA4	700 30 Ostrava-Hrabůvka	
	stupeň: DPS		datum: červenec 2022	měřítko: 1:100	
výkres:	VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS			číslo výkresu: D.1.4.3 - 102	