

**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.**

Váš dopis zn.:

Ze dne: 31. července 2017

Naše zn.: 6.3/8025/8791/17/Kr

Vyřizuje: Magdalena Kroutilová

Tel.: 597 475 136

E-mail: kroutilova.magda@ovak.cz

IVITAS a.s.

Ruská 83/24

703 00 Ostrava – Vítkovice

Datum: 24. srpna 2017

Vyjádření k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a k dokumentaci pro povolování stavby

Stavba: Parkovací stání na ul. Žižkovská

Katastr: Dubina u Ostravy Ulice: Žižkovská

Parcela : 73/1

Investor: SMO MO Ostrava – Jih

Dokumentace řeší zpevnění plochy pro 20 parkovacích stání. Srážkově vody budou po předčištění zasakovány. Součástí stavby je osvětlení plochy.

V místě stavby je vedena jednotná kanalizace DN 500 a vodovodní řad DN 100 PVC v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Respektování zařízení v provozování společnosti OVAK a.s. dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 60 05 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m vždy od líce potrubí na obě strany. Pro potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m. Minimálně 1,5 m od veřejných řadů musí být zemní práce prováděny ručně.

2. V souladu s ustanovením §153, odst. zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území.
3. Stávající kanalizační stoka bude pročištěna a vyspravena včetně revizních šachet a vpustí.
4. Poklopy kanalizačních revizních šachet budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav včetně kónusu a podkladového prstence pod poklopem – viz technické požadavky naší společnosti. Na úpravě poklopů kanalizačních šachet na kanalizaci pro veřejnou potřebu se může naše společnost spolupodílet dodávkou materiálu.
5. Poklopy revizních šachet a poklopy vodovodních armatur musí být vždy přístupny pro provozování a osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
6. Zahájení stavby bude oznámeno zástupcům provozů minimálně 14 dnů předem.

Zástupci budou přizváni - ke kontrole osazení poklopů.

Zápis o kontrole bude součástí spisové dokumentace. Provoz vodovodní sítě tel. 597 475 411.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

Os. Sv. - Moravská Ostrava

Magdalena Kroutilová

technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha: situace dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky

