



POPIS POLOŽKY	
PE potrubí 32x3,0 tyč 3,0m, PN16/SDR11/PE100RC s vnější ochranou vrstvou /Wavin Safe Tech/(rezerva 5%)	5,4 ks
Redukční příruba s vnitřním závitem DN80/DN32	1,0 ks
Šoupátko pro domovní přípojku	
závit D32/integrovaná ISO spojka + ruční páka	1,0 ks
Vodoměrná šachtiice typ Modulo/Compozit 1	1,0 ks
orientační tabulky vodovodu na zdivo, oplocení apod.	2,0 ks
Nezámrzný ventil DN 20, se stěnovou průchodkou, sedlovým ventilem (KEMPER Frosti Plus DN20)	
– součást vnitřních vodovodních rozvodů	1,0 ks

POZNÁMKA:

STAVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESELENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE POKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO TYTO IS NECHAT VYTÝČIT PŘÍMO V TERÉNU PŘÍPADNĚ NECHAT PROVÉST
KOPANÉ KONTROLNÍ SONDY.

Změna			
Popis změny		Datum	
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A POULÉHÁ OBCHODNÍMU TALEMSTVÍ, VLASTNÍK SI VYHRÁZUJE S TÍMTO TALEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASÍ STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.		Datum	
Vypracoval:	Jan Fochler	Č. zakázky:	51 059
Schválil:	Romana Lišková	Stupeň:	DPS
HIP:	Ing. Tomáš Kuzník	F.A4:	2
Datum:	04/2023	Kótováno v:	m
Stavebník:	SMO - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
Stavba :	Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava - Dubina		
Část :	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Objekt :	SO 302 Oprava vodovodní přípojky		
Název:	KLADČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		
Seznam příloh:	PRO-11693		
Č. výkresu:	PRO-11693-05		
Rev.			