

## Tomáš Kuzník

---

**Od:** Jan Fochler <jan.fochler@projekt2010.cz>  
**Odesláno:** pondělí 14. února 2022 12:01  
**Komu:** tomas.Kuznik@projekt2010.cz  
**Předmět:** FW: Rekonstrukce park. objektu 42 B. Václavka

Pro založení, souhlas se stavbou ORL v odstupové vzdálenosti 1,5 m od stávající kanalizační stoky ve správě OVaK a.s.

Fochler Jan

---

**From:** Vašíčková Dana Ing. <vasickova.dana@ovak.cz>  
**Sent:** Monday, February 14, 2022 11:58 AM  
**To:** Jan Fochler <jan.fochler@projekt2010.cz>  
**Subject:** FW: Rekonstrukce park. objektu 42 B. Václavka

Dobrý den,  
pro archivaci mi bude zřejmě stačit i ten okótovaný výřez, o kterém se píše v mailu níže... prosím o jeho zaslání.  
Děkuji, s pozdravem

**Ing. Dana Vašíčková**

technik vyjadřování

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic  
Tel: +420 597 475 218  
E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)  
Web: <http://www.ovak.cz>



Prosím, pomyslete na naše životní prostředí dříve, než si vytisknete tento dokument.

---

**From:** Ulrich Marcel, Ing. <[ulrich.marcel@ovak.cz](mailto:ulrich.marcel@ovak.cz)>  
**Sent:** Monday, February 14, 2022 11:49 AM  
**To:** Jan Fochler <[jan.fochler@projekt2010.cz](mailto:jan.fochler@projekt2010.cz)>  
**Cc:** Vašíčková Dana Ing. <[vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)>  
**Subject:** RE: Rekonstrukce park. objektu 42 B. Václavka

Dobrý den.

Po telefonické konzultaci, budeme souhlasit se snížením OP na 1,5 m mezi ORL a stěnou potrubí.

S pozdravem

**Ing. Marcel Ulrich**

vedoucí provozu kanalizační sítě

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic  
Tel: +420 597 475 420, +420 595 152 420 Fax: +420 596 118 217  
E-mail: [ulrich.marcel@ovak.cz](mailto:ulrich.marcel@ovak.cz)  
Web: <http://www.ovak.cz>

Pracoviště:  
Na Heleně 5588/3a, 722 00 Ostrava - Třebovice



---

**From:** Jan Fochler <[jan.fochler@projekt2010.cz](mailto:jan.fochler@projekt2010.cz)>  
**Sent:** Monday, February 14, 2022 8:39 AM  
**To:** Ulrich Marcel, Ing. <[ulrich.marcel@ovak.cz](mailto:ulrich.marcel@ovak.cz)>  
**Subject:** Rekonstrukce park. objektu 42 B. Václavka

Dobrý den pane Ulrich,

pro stavbu „Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42, na ul. B. Václavka, Ostrava – Dubina jsem od OVAK a.s. obdrželi kladné stanovisko, ale v požadavcích bod. č. 9 je požadavek na dodržení ochranného pásma stávajících IS ve správě OVAK.

A v jednom případě se návrhovým objektem ORL nacházíme v ochranném pásmu stávající kanalizace.

Okótovaný odstup je cca 1,65 m (viz. přiložený výřez situace), ale stávající kanalizační stoka DN 300 je dle podkladu v hloubce ca -4,0 m.

Bude navržená odstupová vzdálenost dle Vašeho názoru problém ?

Děkuji za odpověď.

Fochler Jan

---

**From:** Vašíčková Dana Ing. <[vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)>  
**Sent:** Friday, February 11, 2022 10:55 AM  
**To:** Jan Fochler <[jan.fochler@projekt2010.cz](mailto:jan.fochler@projekt2010.cz)>  
**Subject:** RE: Rekonstrukce park.objektu 42 B.Václavka

Dobrý den,  
děkuji. Už je to jednoznačné...  
Vyjádření posílám v příloze, originál pošleme spolu s PD poštou.  
S pozdravem

**Ing. Dana Vašíčková**

technik vyjadřování

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic

Tel: +420 597 475 218, +420 595 152 218 Fax: +420 596 118 217

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Web: <http://www.ovak.cz>

---

**From:** Jan Fochler <[jan.fochler@projekt2010.cz](mailto:jan.fochler@projekt2010.cz)>  
**Sent:** Friday, February 11, 2022 10:20 AM  
**To:** Vašíčková Dana Ing. <[vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)>  
**Subject:** RE: Rekonstrukce park.objektu 42 B.Václavka

Dobrý den,

chápu, že je to trochu zmatečné. Doplnil jsem do technické zprávy na str. 8, nový odstavec, který shrnuje celkový návrh.

U návrhových ploch A/B a C není žádná regulace odtoku. Ta je pouze u návrhové plochy D, kdy přebytečné vody nad výpočtový limit 1,12 l/sec. zachytává v nově navržené retenční nádrži do které jsou 2 nátoky, dešťové vody ze střech a dešťové vody z parkovací plochy, které jsou ještě předčištěny v ORL.

Věřím, že doplněný popis bude již dostačující.

Hezký den

Fochler Jan

---

**From:** Vašíčková Dana Ing. <[vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)>  
**Sent:** Thursday, February 10, 2022 4:55 PM  
**To:** Jan Fochler <[jan.fochler@projekt2010.cz](mailto:jan.fochler@projekt2010.cz)>  
**Subject:** RE: Rekonstrukce park.objektu 42 B.Václavka

Dobrý den pane Fochlere,  
mám pro Vás připravené vyjádření, ale ve zprávě mi chybí jasný návrh, jak z 12,86 l/s uděláte 8 l/s.  
Dočetla jsem se pouze, že je clonou možná regulace na 1,4 l/s. Myslím, že by mělo být z PD zřejmé, jak má být regulace nastavena.  
Ve zprávě má být uvedeno, že výsledný odtok do kanalizace bude **8 l/s**. Čtu 12,86...  
Po doplnění Vám vyjádření pošlu mailem.  
Děkuji, s pozdravem

**Ing. Dana Vašíčková**  
technik vyjadřování

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic  
Tel: +420 597 475 218  
E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)  
Web: <http://www.ovak.cz>



Prosím, pomyslete na naše životní prostředí dříve, než si vytisknete tento dokument.

---

**From:** Jan Fochler <[jan.fochler@projekt2010.cz](mailto:jan.fochler@projekt2010.cz)>  
**Sent:** Tuesday, February 8, 2022 12:31 PM  
**To:** Vašíčková Dana Ing. <[vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)>  
**Subject:** FW: Rekonstrukce park.objektu 42 B.Václavka

Dobrý den paní Vašíčková,

Chtěl bych se zeptat kdy asi mohu očekávat vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce park.objektu 42 B.Václavka“.

Děkuji za odpověď

Fochler Jan

---

**From:** Tomáš Kuzník <[Kuznik@projekt2010.cz](mailto:Kuznik@projekt2010.cz)>  
**Sent:** Monday, January 17, 2022 10:03 AM  
**To:** Jan Fochler <[jan.fochler@projekt2010.cz](mailto:jan.fochler@projekt2010.cz)>  
**Subject:** FW: Rekonstrukce park.objektu 42 B.Václavka

---

**From:** Anna Vžentková Bc. <[anna.vzentkova@projekt2010.cz](mailto:anna.vzentkova@projekt2010.cz)>  
**Sent:** Friday, January 14, 2022 2:13 PM  
**To:** Tomáš Kuzník <[Kuznik@projekt2010.cz](mailto:Kuznik@projekt2010.cz)>  
**Subject:** FW: Rekonstrukce park.objektu 42 B.Václavka

---

**From:** Vašíčková Dana Ing. [<mailto:vasickova.dana@ovak.cz>]  
**Sent:** Friday, January 14, 2022 2:11 PM  
**To:** Anna Vžentková Bc.  
**Subject:** Rekonstrukce park.objektu 42 B.Václavka

Dobrý den,

k předložené dokumentaci mám následující připomínky:

- s kým byla projednána výměna revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu, zatažení vodovodní přípojky do stávajícího potrubí a povolený odtok 10 l/s do kanalizace?
- má stávající vodovodní přípojka fakturační měření/odběrné místo?? V našich podkladech jsem OM nenašla...
- prosím o doplnění posouzení dimenze vodovodní přípojky D 32
- možnost zatažení potrubí a způsob napojení vodovodní přípojky na řad jsem odeslala ke stanovisku na středisko zákaznických prací
- šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu standardně nevyměňujeme, pokud není důvod. Posílám dotaz na provoz kanalizační sítě.
- nesouhlasíme s navrženým napojením přípojky 1,8 m nade dno stávající šachty – viz technické požadavky na [www.ovak.cz](http://www.ovak.cz)
- z dokumentace není zřejmé, jaký je rozdíl ve stávajícím a navrhovaném odtoku srážkových vod do kanalizace – prosím o doplnění
- nenašla jsem, jaký je navržen regulovaný odtok z parkovací plochy – prosím doplnit

Připomínky k PD je možné konzultovat na níže uvedených kontaktech...

S pozdravem

**Ing. Dana Vašíčková**

technik vyjadřování

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic

Tel: +420 597 475 218, +420 595 152 218 Fax: +420 596 118 217

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Web: <http://www.ovak.cz>



Prosím, pomyslete na naše životní prostředí dříve, než si vytisknete tento dokument.