



HZSTX00DUD4Y

**Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje****Ostrava****Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh**

Č. j.: HSOS- 1002-2/2022
Datum: 8. 2. 2022
Vyřizuje: por. Ing. Milan Turčík
Tel.: 950 730 134
E-mail: milan.turcik@hzsmask.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 398/43
703 00 Ostrava

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY**

Název stavby: Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42, ul. B. Václavka, p.č. 177, k.ú. Dubina u Ostravy

Místo stavby: k. ú.: Dubina u Ostravy, parc. č. 177

Stavebník: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih, IČO 00845451, Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Předložená dokumentace: dokumentace pro vydání společného povolení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 1. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění:**

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42, ul. B. Václavka, p.č. 173, 177, 181, 185, 200, k.ú. Dubina u Ostravy

vypracoval: Ing. Petr Weissbrod, ČKAIT 1101201

datum: 01/2022

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu

posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Dle předložené projektové dokumentace pro SO 001 – Příprava území, SO 101 – Parkovací stání, SO 301 – Dešťová kanalizace, SO 302 – Oprava vodovodní přípojky, SO 401 – Veřejné osvětlení se jedná o stavby, který jsou považovány dle § 6 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva za stavbu kategorie 0 a pro SO 101 – Komunikace se jedná o stavbu (pozemní komunikace plnící funkci přístupové komunikace pro požární techniku), která je považována dle § 7 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva za stavbu kategorie I, u níž se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává.

por. Ing. Milan Turčík
referent
úřední osoba