




Napěťová soustava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

 Amper design s.r.o. Ruská 398/43 703 00 Ostrava - Vítkovice	Vypracoval : V.Hochman 	
	Zodp. projektant : Ing. J.Holář 	
	Kód zakázky: Z18-04	
	Datum : 02/2018	
	Měřítko : --	Formát : A3
Investor : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	Poř. číslo : E-05	
Název zakázky : Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Stupeň : DPS	List/Listů : 1/1	
Část : D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
Název výkresu: ÚPRAVA ROZVÁDĚČE RC1		