



Vedoucí projektu		Projektant. profese		Vypracoval	
ING. JANA GRUNDĚLOVÁ		RADIM ŠELONG		RADIM ŠELONG	
					
Investor stavby:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih				
Místo stavby:	Budova A, ÚMOb Ostrava-Jih, ul.Horní 3				
Název zakázky: REKONSTRUKCE ST. ZAŘÍZENÍ VZT A KLIMATIZACE, PROSTOR NÁSTAVBY BUDOVY A,ÚMOb OSTRAVA - JIH				Datum	ŘÍJEN 2021
				Č. zakázky	
				Měřítko	--
				Projekt	DPS
Profese:				Č. výkresu	Paré č.
D 1.01/ 4.3 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU A ROZVODY CHL.VODY				D 1.01/ 4.3	1 2 3
Výkres: SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK				SPD	4 5 6
					7 8 9

Stavba : - Rek. st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby
Objekt : SO-01 - D 1.01/4.3 Vytápění objektu a rozvody chl. vody

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		Materiál	
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
		oddíl 713 Izolace tepelné:								
1	C-713463411-0	IZOL TEP POTRUBI NAVLEKOVYMI POUZDRY	M	42		0,0		0,0	0,000	0,000
2	71311	Izolace z kaučukových trubíc 18-13	m	3		0,0		0,0	0,000	0,000
3	71312	Izolace z kaučukových trubíc 22-13	m	2		0,0		0,0	0,000	0,000
4	71313	Izolace z kaučukových trubíc 28-13	m	6		0,0		0,0	0,000	0,000
5	71314	Izolace z kaučukových trubíc 35-19	m	3		0,0		0,0	0,000	0,000
6	71315	Izolace z kaučukových trubíc 42-19	m	3		0,0		0,0	0,000	0,000
7	71316	Izolace z kaučukových trubíc 54-25	m	10		0,0		0,0	0,000	0,000
8	71317	Izolace z kaučukových trubíc 64-25	m	15		0,0		0,0	0,000	0,000
9	C-713464112-0	IZOL TEP POTR POUZDRY ROV SLEP TL 50	M	6		0,0		0,0	0,000	0,001
10	71318	Izolace pouzdry z miner. vlny s Al fólií 22-30	m	1		0,0		0,0	0,000	0,000
11	71319	Izolace pouzdry z miner. vlny s Al fólií 28-40	m	1		0,0		0,0	0,000	0,000
12	71320	Izolace pouzdry z miner. vlny s Al fólií 42-50	m	4		0,0		0,0	0,000	0,000
13	C-713392431-0	IZOL TELES OBALENI FOLIE	M2	6		0,0		0,0	0,000	0,002
14	71321	Izolace z kaučukových pásů samolep., tl. 6 mm	m2	2		0,0		0,0	0,000	0,000
15	71322	Izolace z kaučukových pásů samolep., tl. 25 mm	m2	3,5		0,0		0,0	0,000	0,000
	713	IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				0,0		0,0		0,002

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		Materiál	
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		INSTALACE:								
		oddíl 722 Vodovod vnitřní:								
16	C-722176213-0	MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 25	M	8		0,0		0,0	0,000	0,003
17	H-28614312-1	TRUBKY PP-R PN 10 D 25x3,5	M	8		0,0		0,0	0,000	0,002
18	C-722181101-0	MTZ OCHR POTRUBI Z NAVLEK TRUB DN 25	M	8		0,0		0,0	0,000	0,000
19	C-722290234-0	PROPLACH A DEZINFEKCE VOD POTR DN 80	M	8		0,0		0,0	0,000	0,000
	722	VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM				0,0		0,0		0,005
		oddíl 732 Strojovný ÚT:								
20	Y-732-0	DEMONTAZ STROJNIHO VYBAVENI UT	KS	7		0,0		0,0	0,010	0,070
21	73211	Akumul. nádoba 300 l, 9x hrdlo 6/4", D 550 mm, PN 0,4 MPa	soub	1		0,0		0,0	0,058	0,058
22	73212	Automat. vakuové odplynění, prac. tlak 05-2,5 bar, max. objem 1m3, 60 W vč. zprovoznění	soub	1		0,0		0,0	0,006	0,006
23	73213	Tlaková exp. nádoba s membránou 18 l, PN 0,4 MPa	kus	1		0,0		0,0	0,004	0,004
24	C-732429111-0	MTZ CERPADO OBEHOVE SPIRALNI DN 25	SOUB	1		0,0		0,0	0,000	0,000
25	73214	Čerpadlo s el. regulací otáček, Q 3,7m3/h, H 6,5 m, P 5-120W, 230 V	kus	1		0,0		0,0	0,005	0,005
26	C-732429112-0	MTZ CERPADO OBEHOVE SPIRALNI DN 40	SOUB	1		0,0		0,0	0,001	0,001
27	73215	Čerpadlo s el. regulací otáček, Q 6,7m3/h, H 8 m, P 10-305W, 230 V	kus	1		0,0		0,0	0,010	0,010
28	C-732429113-0	MTZ CERPADO OBEHOVE SPIRALNI DN 50	SOUB	1		0,0		0,0	0,001	0,001

29	73216	Čerpadlo s el. regulací otáček, Q 9,9 m3/h, H 11 m, P 15-600W, 230 V	kus	1	0,0	0,0	0,015	0,015
30	C-998732103-0	STROJOVNÝ UT PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,17	0,0	0,0	0,000	0,000
732 STROJOVNÝ ÚT CELKEM					0,0	0,0	0,170	
oddíl 733 Rozvody ÚT:								
31	Y-733-0	DEMONTAZ ROZVODNEHO POTRUBI UT	M	48	0,0	0,0	0,000	0,005
32	C-733223103-0	POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 18/1MM	M	3	0,0	0,0	0,001	0,003
33	C-733223104-0	POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 22/1MM	M	3	0,0	0,0	0,001	0,003
34	C-733223105-0	POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 28/1,5MM	M	7	0,0	0,0	0,001	0,009
35	C-733223106-0	POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 35/1,5MM	M	3	0,0	0,0	0,002	0,006
36	C-733223107-0	POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 42/1,5MM	M	7	0,0	0,0	0,002	0,015
37	C-733223108-0	POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 54/1,5MM	M	10	0,0	0,0	0,003	0,032
38	C-733223109-0	POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 64/2MM	M	15	0,0	0,0	0,005	0,072
39	C-733224203-0	PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 18/1MM	M	3	0,0	0,0	0,000	0,000
40	C-733224204-0	PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 22/1MM	M	3	0,0	0,0	0,000	0,000
41	C-733224205-0	PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 28/1,5MM	M	7	0,0	0,0	0,000	0,002
42	C-733224206-0	PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 35/1,5MM	M	3	0,0	0,0	0,000	0,001
43	C-733224207-0	PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 42/1,5MM	M	7	0,0	0,0	0,000	0,003
44	C-733224208-0	PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 54/1,5MM	M	10	0,0	0,0	0,001	0,007
45	C-733224209-0	PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 64/2MM	M	15	0,0	0,0	0,001	0,018
46	C-733291101-0	TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 35/1,5MM	M	16	0,0	0,0	0,000	0,000
47	C-733291102-0	TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 64/2,0MM	M	32	0,0	0,0	0,000	0,000
48	C-733141102-0	ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL DN 50	KS	2	0,0	0,0	0,001	0,002
49	C-733999991-0	HZS - funkční zkouška	HOD	24	0,0	0,0	0,000	0,000
50	C-998733103-0	POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,178	0,0	0,0	0,000	0,000
733 ROZVODY ÚT CELKEM					0,0	0,0	0,178	
oddíl 734 Armatury ÚT:								
51	Y-734-0	DEMONTAZ ARMATUR UT	KS	58	0,0	0,0	0,000	0,001
52	C-734209103-0	MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 15	KS	7	0,0	0,0	0,000	0,000
53	73411	Vypouštěcí kohout kulový, 1/2"	kus	7	0,0	0,0	0,000	0,000
54	C-734209104-0	MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 20	KS	1	0,0	0,0	0,000	0,000
55	73412	Vypouštěcí kohout kulový, 3/4"	kus	1	0,0	0,0	0,000	0,000
56	C-734209112-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 10	KS	1	0,0	0,0	0,000	0,000
57	73413	Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 1,36, 3/8"	kus	1	0,0	0,0	0,000	0,000
58	C-734209113-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15	KS	6	0,0	0,0	0,000	0,000
59	73414	Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 2,56, 1/2"	kus	1	0,0	0,0	0,000	0,000
60	73415	Pojistný ventil, OP 3 bar, 1/2-3/4"	kus	3	0,0	0,0	0,000	0,000
61	73416	Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., 92-480 l/h, zdvih 4 mm, 1/2"	kus	2	0,0	0,0	0,000	0,000
62	C-734209114-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 20	KS	26	0,0	0,0	0,000	0,001
63	73417	Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 5,39, 3/4"	kus	1	0,0	0,0	0,000	0,000
64	73418	Automat. regul. a vyvaž. ventil s lineární char., zdvih 4 mm., 210-1150l/h, 3/4"	kus	10	0,0	0,0	0,000	0,000
65	73419	Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 4 mm, 92-480 l/h, 3/4"	kus	1	0,0	0,0	0,000	0,000
66	73420	Servisní armatura exp. nádoby, 3/4"	kus	1	0,0	0,0	0,000	0,000
67	73421	Kulový kohout uzavírací, 3/4"	kus	12	0,0	0,0	0,000	0,000
68	C-734209115-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 25	KS	7	0,0	0,0	0,000	0,000
69	73422	Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 8,59, 1"	kus	1	0,0	0,0	0,000	0,000
70	73423	Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 6,5 mm, 340-1750 l/h, 1"	kus	3	0,0	0,0	0,000	0,000
71	C-734209116-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 32	KS	6	0,0	0,0	0,000	0,000

72	73424	Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 6,5 mm, 720-3600 l/h, 5/4"	kus	2		0,0	0,0	0,000	0,000
73	73425	Kulový kohout uzavírací, 5/4"	kus	4		0,0	0,0	0,000	0,000
74	C-734209117-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 40	KS	9		0,0	0,0	0,000	0,000
75	73426	Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 19,3, 6/4"	kus	1		0,0	0,0	0,000	0,000
76	73427	Přřžový kompenzátor, 6/4"	kus	2		0,0	0,0	0,000	0,000
77	73428	Kulový kohout uzavírací, 6/4"	kus	3		0,0	0,0	0,000	0,000
78	73429	Zpětná klapka, 6/4"	kus	2		0,0	0,0	0,000	0,000
79	73430	Filtr, 6/4"	kus	1		0,0	0,0	0,000	0,000
80	C-734209118-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 50	KS	8		0,0	0,0	0,000	0,000
81	73431	Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 32,3, 2"	kus	1		0,0	0,0	0,000	0,000
82	73432	Přřžový kompenzátor, 2"	kus	2		0,0	0,0	0,000	0,000
83	73433	Kulový kohout uzavírací, 2"	kus	3		0,0	0,0	0,000	0,000
84	73434	Zpětná klapka, 2"	kus	1		0,0	0,0	0,000	0,000
85	73435	Filtr, 2"	kus	1		0,0	0,0	0,000	0,000
86	C-734411111-0	TEPLOMER PRIMY MALY +OCHRAN POUZDRO	KS	6		0,0	0,0	0,001	0,004
87	C-734421150-0	TLAKOMER SPODNI PRIPOJ 53312 D 100	KS	1		0,0	0,0	0,002	0,002
88	C-734109215-0	MTZ ARMATUR 2 PRIRUBY PN 16 DN 65	SOUB	1		0,0	0,0	0,008	0,008
89	73436	Vyvaž. ventil , PN 1,6 MPa, DN 65	kus	1		0,0	0,0	0,000	0,000
90	C-734999991-0	HZS - hydronické zaregulování soustavy	HOD	12		0,0	0,0	0,000	0,000
734 ARMATURY ÚT CELKEM						0,0	0,0		0,017
oddíl 735 Otopná tělesa:									
91	C-735000912-0	OPR VYREGUL 2REG VENT/KOH OVL TERMOST	KS	18		0,0	0,0	0,000	0,000
92	73511	Termopohon M30x1,5, zdvih 4,5 mm, 230 V, NC	kus	10		0,0	0,0	0,000	0,000
93	73512	Elektr. pohon M30x1,5, zdvih 6,5mm, automat. kalibrace, 160 N, 24 V, 0-10 V	kus	8		0,0	0,0	0,000	0,000
735 OTOPNÁ TĚLESA CELKEM						0,0	0,0		0,000

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :
--	---